

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

ARAGUARI

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	01/07/22	Rua Cento e Seis, 26 - Paraíso	0,40	Ausentes
002	01/07/22	Rua Cecília Schwartzman, 765	0,30	Ausentes
003	01/07/22	Rua Santo Antônio, 269 - Sibipiruna	0,30	Ausentes
004	01/07/22	Rua Dr. Marden Barbosa, 365 - Paineiras	0,40	Ausentes
005	01/07/22	Rua Santa Rita, 165 - Paraíso	0,40	Ausentes
006	04/07/22	Rua Dr. Sílvio França Mendonça, 200 - Sibipiruna	0,40	Ausentes
007	04/07/22	Rua Professora Heloísa Cury, 61 - Paineiras	0,40	Ausentes
008	04/07/22	Rua Calimério Borges, 205 - Beatriz	0,50	Ausentes
009	04/07/22	Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 565 - Novo Horizonte	0,50	Ausentes
010	04/07/22	Rua Um, 01 - Jardim Canaã	0,40	Ausentes
011	04/07/22	Rua Lourdes Rodrigues da Cunha, 250	0,50	Ausentes
012	05/07/22	Av. Minas Gerais, 3419	0,60	Ausentes
013	05/07/22	Rua José Tiradentes de Lima, 2025	0,60	Ausentes
014	05/07/22	Av. do Contorno, 2048	0,50	Ausentes
015	05/07/22	Rua Elias Peixoto, 97	0,70	Ausentes
016	05/07/22	Rua da Paz, 37 - Santa Helena	0,60	Ausentes
017	05/07/22	Rua Horizonte, 131 - Santa Helena	0,60	Ausentes
018	06/07/22	Rua Cristalina, 325 - Brasília	0,50	Ausentes
019	06/07/22	Rua Araguaia, 860 - Maria Eugênia	0,60	Ausentes
020	06/07/22	Rua Israel Pinheiro, 353 - Brasília	0,50	Ausentes
021	06/07/22	Rua Abílio Vieira, 50 - Residencial Madri	0,60	Ausentes
022	06/07/22	Rua Dr. Oabi Gebrim, 80 - Portal de Fátima	0,40	Ausentes
023	07/07/22	Rua Dinorá Pacca, 50	0,60	Ausentes
024	07/07/22	Rua Boa Vista, 320 - Morada de Fátima	0,50	Ausentes
025	07/07/22	Rua Hidelbrando Rodrigues Barbosa, 20	0,50	Ausentes
026	07/07/22	Rua José Canut, 160 - Morada de Fátima	0,60	Ausentes
027	07/07/22	Av. Brasil, 1280 - Brasília	0,50	Ausentes
028	08/07/22	Av. Miguel Assad Debs, 1405	0,60	Ausentes
029	08/07/22	Rua Helena Calixto Vieira, 285 - Santa Terezinha	0,50	Ausentes
030	08/07/22	Rua Estados Unidos, 771 - Independência	0,50	Ausentes
031	08/07/22	Rua Maurílio Piretti, 330 - Independência	0,40	Ausentes
032	08/07/22	Rua Alvorada, 365 - Independência	0,50	Ausentes
033	11/07/22	Rua Ponte Terra, 320 - Santiago	0,30	Ausentes
034	11/07/22	Rua Monte Carmelo, 285 - Jôquei Clube	0,40	Ausentes
035	11/07/22	Rua Anhanguera, 546 - Santiago	0,40	Ausentes

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
036	11/07/22	Rua Pires do Rio, 644 - Jôquei Clube	0,40	Ausentes
037	11/07/22	Rua Itatiaia, 965 - Santa Terezinha	0,40	Ausentes
038	12/07/22	Rua Coronel José Ferreira Alves, 285	0,60	Ausentes
039	12/07/22	Rua Uruguaiana, 132	0,50	Ausentes
040	12/07/22	Rua Solia Nader, 50	0,60	Ausentes
041	12/07/22	Rua Raul Soares, 62	0,60	Ausentes
042	12/07/22	Rua Bias Fortes, 300	0,50	Ausentes
043	13/07/22	Rua Moreira César, 552 - Miranda	0,40	Ausentes
044	13/07/22	Rua Maria Cândida Peixoto, 30 - Miranda	0,40	Ausentes
045	13/07/22	Rua da Prata, 80 - Santa Terezinha	0,30	Ausentes
046	13/07/22	Rua Amapá, 460	0,40	Ausentes
047	13/07/22	Rua Ituiutaba, 341 - Miranda	0,40	Ausentes
048	14/07/22	Rua dos Expedicionários, 184	0,30	Ausentes
049	14/07/22	Praça Nilo Tabuquini, 32	0,30	Ausentes
050	14/07/22	Rua Coronel Lindolfo Rodrigues da Cunha, 101	0,30	Ausentes
051	14/07/22	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 283	0,30	Ausentes
052	14/07/22	Rua Quinca Mariano, 212	0,30	Ausentes
053	15/07/22	Rua Rio Branco, 385	0,30	Ausentes
054	15/07/22	Rua Aurélio de Oliveira, 575	0,30	Ausentes
055	18/07/22	Rua Rui Barbosa, 473	0,30	Ausentes
056	18/07/22	Rua Padre Lafaiete, 138	0,30	Ausentes
057	18/07/22	Rua Daniel Xavier, 36	0,30	Ausentes
058	19/07/22	Rua Joaquim Modesto, 142	0,60	Ausentes
059	19/07/22	Rua Wenceslau Braz, 165	0,50	Ausentes
060	19/07/22	Rua Afonso Pena, 1255	0,50	Ausentes
061	19/07/22	Av. Senador Melo Viana, 395	0,60	Ausentes
062	19/07/22	Rua João dos Santos Moutinho, 570 - Goiás	0,50	Ausentes
063	20/07/22	Rua Estrela do Sul, 273	0,70	Ausentes
064	20/07/22	Rua Olímpio dos Santos, 80	0,80	Ausentes
065	20/07/22	Rua José Carrijo, 35	0,70	Ausentes
066	20/07/22	Praça Getúlio Vargas, 185	0,60	Ausentes
067	20/07/22	Rua Júlio Erbeta, 220	0,60	Ausentes
068	21/07/22	Rua Marcílio Dias, 42	0,70	Ausentes
069	21/07/22	Rua Antônio Lemos da Silva, 442	0,60	Ausentes
070	21/07/22	Rua Nader Cury, 247	0,70	Ausentes
071	21/07/22	Rua Jaime Gomes, 1352	0,70	Ausentes
072	21/07/22	Rua Avaré, 182	0,70	Ausentes
073	22/07/22	Rua Paulino Abdalla, 47 - Bosque	0,70	Ausentes
074	22/07/22	Rua Ângelo de Lima, 67 - Bosque	0,70	Ausentes
075	22/07/22	Rua Dois, 181 - Ouro Verde	0,70	Ausentes
076	22/07/22	Rua Sete, 80 - Ouro Verde	0,60	Ausentes
077	25/07/22	Av. das Palmeiras, 50 - São Sebastião	0,50	Ausentes
078	25/07/22	Rua dos Ipês, 611 - São Sebastião	0,40	Ausentes
079	25/07/22	Rua das Cabriúnas, 524 - São Sebastião	0,40	Ausentes

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
080	25/07/22	Rua dos Carvalhos, 880 - São Sebastião	0,50	Ausentes
081	25/07/22	Rua Vinícius Mayer Chaves, 180	0,50	Ausentes
082	26/07/22	Rua Um, 30 - Portal dos Ipês	0,70	Ausentes
083	26/07/22	Av. Um, 390 - Portal dos Ipês	0,70	Ausentes
084	26/07/22	Rua Raul José de Belém, 1826	0,70	Ausentes
085	26/07/22	Rua Bonanza, 466 - Amorim	0,70	Ausentes
086	27/07/22	Rua José Luiz França, 730 - Vieno	0,40	Ausentes
087	27/07/22	Rua Maria Moreira, 505 - Vieno	0,50	Ausentes
088	27/07/22	Rua E, 390 - Vila Olímpica	0,50	Ausentes
089	27/07/22	Rua F, 321 - Vila Olímpica	0,50	Ausentes
090	28/07/22	Av. Porto Alegre, 1115	0,60	Ausentes
091	28/07/22	Rua Raimundo Joel, 880 - Milenium	0,50	Ausentes
092	28/07/22	Rua Manaus, 50 - Eduardo Moreira	0,50	Ausentes
093	28/07/22	Av. Joaquim Barbosa, 533	0,50	Ausentes
094	28/07/22	Rua Arlindo Mendes, 152 - Amorim	0,50	Ausentes
095	29/07/22	Rua Paraná, 341	0,60	Ausentes
096	29/07/22	Rua Rio de Janeiro, 575 - Amorim	0,50	Ausentes
097	29/07/22	Rua São Salvador, 880 - Amorim	0,50	Ausentes
098	29/07/22	Rua Coromandel, 1130 - Amorim	0,50	Ausentes
099	29/07/22	Rua dos Rouxinóis, 80 - Bosque	0,50	Ausentes
100	29/07/22	Av. Principal, S/N - Jardim Botânico	0,60	Ausentes

AMANHECE

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	07/07/22	Posto Policial	0,80	Ausentes
002	07/07/22	Rua João Alamy, 121	0,80	Ausentes
003	07/07/22	Rua do Comércio, 240	0,80	Ausentes
004	07/07/22	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,80	Ausentes
005	13/07/22	Posto Policial	0,30	Ausentes
006	13/07/22	Rua do Comércio, 240	0,30	Ausentes
007	13/07/22	Rua João Alamy, 121	0,30	Ausentes
008	13/07/22	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,30	Ausentes
009	19/07/22	Rua João Alamy, 121	1,00	Ausentes
010	19/07/22	Rua do Comércio, 240	1,00	Ausentes
011	19/07/22	Posto Policial	1,00	Ausentes
012	19/07/22	Rua Coronel Filadelfo, 620	1,00	Ausentes
013	28/07/22	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,50	Ausentes
014	28/07/22	Posto Policial	0,50	Ausentes
015	28/07/22	Rua do Comércio, 240	0,50	Ausentes
016	28/07/22	Rua João Alamy, 121	0,50	Ausentes

PIRACAÍBA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	06/07/22	Rua Afonso Guimarães, 12	0,80	Ausentes
002	06/07/22	Rua Pedro Borges, 305	0,80	Ausentes
003	06/07/22	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,80	Ausentes
004	06/07/22	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,80	Ausentes
005	12/07/22	Rua Afonso Guimarães, 12	0,80	Ausentes
006	12/07/22	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,80	Ausentes
007	12/07/22	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,70	Ausentes
008	12/07/22	Rua Pedro Borges, 305	0,80	Ausentes
009	18/07/22	Rua Afonso Guimarães, 12	1,00	Ausentes
010	18/07/22	Rua Pedro Borges, 305	1,00	Ausentes
011	18/07/22	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	1,00	Ausentes
012	18/07/22	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	1,00	Ausentes
013	26/07/22	Rua Afonso Guimarães, 12	0,60	Ausentes
014	26/07/22	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,60	Ausentes
015	26/07/22	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,60	Ausentes
016	26/07/22	Rua Pedro Borges, 305	0,50	Ausentes

ARARAPIRA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	07/07/22	Rua Demerval Barbosa, 12	0,60	Ausentes
002	07/07/22	Rua da Mangueira, 14	0,60	Ausentes
003	13/07/22	Rua da Mangueira, 14	1,00	Ausentes
004	13/07/22	Rua Demerval Barbosa, 12	1,00	Ausentes
005	19/07/22	Rua da Mangueira, 14	1,00	Ausentes
006	19/07/22	Rua Demerval Barbosa, 12	1,00	Ausentes
007	28/07/22	Rua Demerval Barbosa, 12	1,50	Ausentes
008	28/07/22	Rua da Mangueira, 14	1,50	Ausentes

FLORESTINA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	08/07/22	Rua Antônio Caetano, 90	1,20	Ausentes
002	08/07/22	Rua Manoel Caetano, 64	1,20	Ausentes
003	14/07/22	Rua Antônio Caetano, 90	1,00	Ausentes
004	14/07/22	Rua Manoel Caetano, 64	1,00	Ausentes
005	21/07/22	Rua Antônio Caetano, 90	0,50	Ausentes
006	21/07/22	Rua Manoel Caetano, 64	0,50	Ausentes
007	29/07/22	Rua Manoel Caetano, 64	0,60	Ausentes
008	29/07/22	Rua Antônio Caetano, 90	0,60	Ausentes

BARRACÃO

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	06/07/22	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,80	Ausentes
002	06/07/22	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,80	Ausentes
003	12/07/22	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,50	Ausentes
004	12/07/22	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,50	Ausentes
005	18/07/22	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,50	Ausentes
006	18/07/22	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,50	Ausentes
007	26/07/22	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,60	Ausentes
008	26/07/22	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,50	Ausentes

Nota:

CRL: Cloro Residual Livre (Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/2021: mínimo de 0,2 e máximo de 5,0 mg/l).

Coliformes Totais/Fecais: ausência em 100 ml da amostra coletada.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 25 de agosto de 2.022.

CLÁUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO
Superintendente - SAE

JOSÉ GABRIEL DOS ANJOS RADI
Diretor Técnico Operacional

MARLY RODRIGUES NEVES
Mat. 1864