

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

ARAGUARI

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	03/10/22	Av. das Palmeiras, 50 - São Sebastião	1,20	Ausentes
002	03/10/22	Rua dos Buritis, 805 - São Sebastião	1,20	Ausentes
003	03/10/22	Rua das Nogueiras, 200 - São Sebastião	1,20	Ausentes
004	03/10/22	Rua dos Oitis, 120 - São Sebastião	1,20	Ausentes
005	03/10/22	Av. Orlando César Vieira, 195 - Goiás Parte Alta	1,20	Ausentes
006	04/10/22	Rua da Paz, 37 - Santa Helena	0,60	Ausentes
007	04/10/22	Av. Minas Gerais, 3419	0,60	Ausentes
008	04/10/22	Rua Gerânio, 60 - Santa Helena	0,60	Ausentes
009	04/10/22	Rua Pedro Moreira, 250 - Santa Helena	0,60	Ausentes
010	04/10/22	Rua Caetés, 110	0,60	Ausentes
011	04/10/22	Rua Horizonte, 131 - Santa Helena	0,60	Ausentes
012	05/10/22	Rua Coronel Carneiro, 250 - Paraíso	0,50	Ausentes
013	05/10/22	Rua São José, 223 - Paraíso	0,50	Ausentes
014	05/10/22	Rua Jacinta Cruz, 185 - Paraíso	0,40	Ausentes
015	05/10/22	Rua Santo Antônio, 269 - sibipiruna	0,40	Ausentes
016	05/10/22	Rua Professor José Rodrigues Oliveira, 20 - Paineiras	0,50	Ausentes
017	06/10/22	Rua Dr. Marden Barbosa, 365 - Paineiras	0,40	Ausentes
018	06/10/22	Rua Dr. Sílvio França de Mendonça, 200 - Sibipiruna	0,40	Ausentes
019	06/10/22	Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 565 - Novo Horizonte	0,50	Ausentes
020	06/10/22	Rua Trindade, 131 - Beatriz	0,40	Ausentes
021	06/10/22	Rua Angico, 135 - Beatriz	0,40	Ausentes
022	06/10/22	Rua Satélite, 220 - Beatriz	0,40	Ausentes
023	07/10/22	Av. da Saudade, 141	0,50	Ausentes
024	07/10/22	Rua Hermes da Fonseca, 949 - Miranda	0,50	Ausentes
025	07/10/22	Rua Itatiaia, 965 - Santa Terezinha	0,50	Ausentes
026	07/10/22	Rua da Mata, 340 - Miranda	0,50	Ausentes
027	07/10/22	Rua Moreira César, 352 - Miranda	0,50	Ausentes
028	10/10/22	Rua das Palmeiras, 120 - Palmeiras do Império	0,40	Ausentes
029	10/10/22	Rua Coromandel, 867 - Santiago	0,30	Ausentes
030	10/10/22	Rua Anhanguera, 180 - Jóquei Clube	0,30	Ausentes
031	10/10/22	Rua Cascalho Rico, 50 - Jóquei Clube	0,40	Ausentes
032	10/10/22	Rua Pires do Rio, 655 - Jóquei Clube	0,40	Ausentes
033	11/10/22	Rua Joana Dorázio, 120 - Interlagos	0,40	Ausentes
034	11/10/22	Rua Hermogêneo Dorázio, 660 - Interlagos	0,40	Ausentes
035	11/10/22	Av. Calimério Pereira de Ávila, 505	0,30	Ausentes

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
036	11/10/22	Rua Florestina, 725 - Miranda	0,80	Ausentes
037	11/10/22	Rua Ararapira, 357 - Santiago	0,80	Ausentes
038	13/10/22	Rua da Glória, 292	0,40	Ausentes
039	13/10/22	Av. Minas Gerais, 499	0,80	Ausentes
040	13/10/22	Rua Maranhão, 220 - Santa Terezinha	0,40	Ausentes
041	13/10/22	Rua da Prata, 80 - Santa Terezinha	0,70	Ausentes
042	13/10/22	Av. Coronel Belchior de Godoy, 719	0,50	Ausentes
043	14/10/22	Rua Natália Wolfgang, 55	0,50	Ausentes
044	14/10/22	Rua Adolfo Carlos Carísio, 206	0,60	Ausentes
045	14/10/22	Rua Manoel Borges, 300 - Morada de Fátima	0,50	Ausentes
046	14/10/22	Rua José Canut, 50	0,60	Ausentes
047	14/10/22	Rua Hidelbrando Rodrigues Barbosa, 320	0,60	Ausentes
048	17/10/22	Rua Antônio Joaquim de Melo, 55	0,60	Ausentes
049	17/10/22	Rua Israel Pinheiro, 1720 - Brasília	0,50	Ausentes
050	17/10/22	Rua Abílio Vieira, 50 - Residencial Madri	0,50	Ausentes
051	17/10/22	Rua Cristalina, 325 - Brasília	0,40	Ausentes
052	17/10/22	Rua Araguaia, 860 - Maria Eugênia	0,50	Ausentes
053	18/10/22	Rua Jaime Gomes, 55	0,50	Ausentes
054	18/10/22	Rua Estrela do Sul, 273	0,50	Ausentes
055	18/10/22	Praça Getúlio Vargas, 112	0,60	Ausentes
056	18/10/22	Rua Afonso Pena, 265	0,60	Ausentes
057	18/10/22	Rua José Carrijo, 35	0,50	Ausentes
058	19/10/22	Rua Nader Cury, 247	0,40	Ausentes
059	19/10/22	Rua Jaime Gomes, 1357	0,40	Ausentes
060	19/10/22	Rua Dr. Alberto Moreira, 28	0,50	Ausentes
061	19/10/22	Rua Uberaba, 234	0,50	Ausentes
062	19/10/22	Rua Marcílio Dias, 42	0,50	Ausentes
063	20/10/22	Rua Rio de Janeiro, 575 - Amorim	0,60	Ausentes
064	20/10/22	Rua Padre Nicácio, 325 - Amorim	0,50	Ausentes
065	20/10/22	Rua Iturama, 218 - Amorim	0,40	Ausentes
066	20/10/22	Rua Inhambus, 60 - Bosque	0,30	Ausentes
067	21/10/22	Rua Paraná, 341 - Aeroporto	0,50	Ausentes
068	21/10/22	Av. Porto Alegre, 1115	0,40	Ausentes
069	21/10/22	Rua Raimundo Joel, 880 - Milenium	0,40	Ausentes
070	21/10/22	Rua Coromandel, 877 - Amorim	0,40	Ausentes
071	21/10/22	Rua Abolição, 165 - Amorim	0,40	Ausentes
072	21/10/22	Rua Arlindo Mendes, 152 - Amorim	0,50	Ausentes
073	24/10/22	Rua Rio Branco, 385	0,70	Ausentes
074	24/10/22	Rua dos Expedicionários, 184	0,70	Ausentes
075	24/10/22	Rua Coronel Lindolfo Rodrigues da Cunha, 115	0,80	Ausentes
076	24/10/22	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 505	0,70	Ausentes
077	24/10/22	Rua Quinca Mariano, 212	0,80	Ausentes
078	25/10/22	Rua Afonso Pena, 1275	0,60	Ausentes
079	25/10/22	Rua Pedro Nasciutti, 695	0,60	Ausentes

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
080	25/10/22	Rua Daniel Xavier, 36	0,50	Ausentes
081	25/10/22	Rua Rui Barbosa, 470	0,60	Ausentes
082	25/10/22	Rua Wenceslau Braz, 478	0,50	Ausentes
083	26/10/22	Rua Saraiva, 05	0,30	Ausentes
084	26/10/22	Av. Senador Melo Viana, 395	0,40	Ausentes
085	26/10/22	Rua João dos Santos Moutinho, 570 - Goiás	0,30	Ausentes
086	26/10/22	Rua Manoel Cadima, 140	0,40	Ausentes
087	26/10/22	Rua Luiz Otávio de Faria, 270 - Goiás	0,40	Ausentes
088	27/10/22	Rua Dez, 50 - Ouro Verde	0,50	Ausentes
089	27/10/22	Rua Dois, 181 - Ouro Verde	0,40	Ausentes
090	27/10/22	Rua Um, 50 - Portal dos Ipês	0,50	Ausentes
091	27/10/22	Av. Um, 90 - Portal dos Ipês	0,50	Ausentes
092	27/10/22	Rua Raul José de Belém, 949	0,50	Ausentes
093	27/10/22	Rua Iturama, 20 - Amorim	0,50	Ausentes
094	27/10/22	Rua José David Skaf, 1100 - Jardim Botânico	0,60	Ausentes
095	28/10/22	Rua Edson Correa de Melo, 80 - Vila Olímpica	0,50	Ausentes
096	28/10/22	Rua Esmon Correa de Melo, 120 - Vila Olímpica	0,50	Ausentes
097	28/10/22	Rua José Luiz França, 730 - Vieno	0,50	Ausentes
098	28/10/22	Rua André Fernandes dos Reis, 140 - Vieno	0,50	Ausentes
099	28/10/22	Rua Paulino Abdalla, 47 - Bosque	0,70	Ausentes
100	28/10/22	Rua Ângelo de Lima, 67 - Bosque	0,70	Ausentes

AMANHECE

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	06/10/22	Rua João Alamy, 121	0,50	Ausentes
002	06/10/22	Posto Policial	0,50	Ausentes
003	06/10/22	Rua do Comércio, 240	0,50	Ausentes
004	06/10/22	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,50	Ausentes
005	11/10/22	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,50	Ausentes
006	11/10/22	Posto Policial	0,50	Ausentes
007	11/10/22	Rua do Comércio, 240	0,50	Ausentes
008	11/10/22	Rua João Alamy, 121	0,50	Ausentes
009	19/10/22	Rua João Alamy, 121	0,50	Ausentes
010	19/10/22	Rua do Comércio, 240	0,50	Ausentes
011	19/10/22	Posto Policial	0,50	Ausentes
012	19/10/22	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,50	Ausentes
013	26/10/22	Rua João Alamy, 121	0,80	Ausentes
014	26/10/22	Posto Policial	0,80	Ausentes
015	26/10/22	Rua do Comércio, 240	0,80	Ausentes
016	26/10/22	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,80	Ausentes

PIRACAÍBA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	05/10/22	Rua Afonso Guimarães, 12	0,60	Ausentes
002	05/10/22	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,60	Ausentes
003	05/10/22	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,60	Ausentes
004	05/10/22	Rua Pedro Borges, 305	0,60	Ausentes
005	11/10/22	Rua Afonso Guimarães, 12	0,70	Ausentes
006	11/10/22	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,60	Ausentes
007	11/10/22	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,60	Ausentes
008	11/10/22	Rua Pedro Borges, 305	0,70	Ausentes
009	19/10/22	Rua Afonso Guimarães, 12	0,60	Ausentes
010	19/10/22	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,60	Ausentes
011	19/10/22	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,60	Ausentes
012	19/10/22	Rua Pedro Borges, 305	0,60	Ausentes
013	26/10/22	Rua Afonso Guimarães, 12	0,50	Ausentes
014	26/10/22	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,50	Ausentes
015	26/10/22	Rua Pedro Borges, 305	0,50	Ausentes
016	26/10/22	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,50	Ausentes

ARARAPIRA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	06/10/22	Rua Demerval Barbosa, 12	0,40	Ausentes
002	06/10/22	Rua da Mangueira, 14	0,40	Ausentes
003	11/10/22	Rua Demerval Barbosa, 12	1,00	Ausentes
004	11/10/22	Rua da Mangueira, 14	1,00	Ausentes
005	19/10/22	Rua da Mangueira, 14	1,40	Ausentes
006	19/10/22	Rua Demerval Barbosa, 12	1,40	Ausentes
007	26/10/22	Rua da Mangueira, 14	0,50	Ausentes
008	26/10/22	Rua Demerval Barbosa, 12	0,50	Ausentes

FLORESTINA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	06/10/22	Rua Manoel Caetano, 64	0,80	Ausentes
002	06/10/22	Rua Antônio Caetano, 90	0,80	Ausentes
003	11/10/22	Rua Manoel Caetano, 64	0,70	Ausentes
004	11/10/22	Rua Antônio Caetano, 90	0,60	Ausentes
005	21/10/22	Rua Manoel Caetano, 64	0,70	Ausentes
006	21/10/22	Rua Antônio Caetano, 90	0,70	Ausentes
007	28/10/22	Rua Antônio Caetano, 90	1,20	Ausentes
008	28/10/22	Rua Manoel Caetano, 64	1,20	Ausentes

BARRACÃO

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	05/10/22	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,50	Ausentes
002	05/10/22	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,50	Ausentes
003	11/10/22	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,40	Ausentes
004	11/10/22	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,40	Ausentes
005	19/10/22	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,50	Ausentes
006	19/10/22	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,50	Ausentes
007	26/10/22	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,50	Ausentes
008	26/10/22	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,50	Ausentes

Nota:

CRL: Cloro Residual Livre (Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/2021: mínimo de 0,2 e máximo de 5,0 mg/l).

Coliformes Totais/Fecais: ausência em 100 ml da amostra coletada.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 17 de novembro de 2.022.

CLÁUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO
Superintendente - SAE

JOSÉ GABRIEL DOS ANJOS RADI
Diretor Técnico Operacional

MARLY RODRIGUES NEVES
Mat. 1864