

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

ARAGUARI

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	01/08/23	Rua Coronel Carneiro, 250 - Paraíso	0,30	Ausentes
002	01/08/23	Rua Amélia Araújo, 110 - Sibipiruna	0,30	Ausentes
003	01/08/23	Rua Santo Antônio, 269 - Sibipiruna	0,60	Ausentes
004	01/08/23	Rua Dr. Marden Barbosa, 365 - Paineiras	0,60	Ausentes
005	01/08/23	Rua Professor José Rodrigues de Oliveira, 20 - Paineiras	0,40	Ausentes
006	02/08/23	Rua Professora Heloísa Cury, 63 - Paineiras	0,40	Ausentes
007	02/08/23	Rua Orlando Martins Gomes, 100 - Sibipiruna	0,40	Ausentes
008	02/08/23	Rua Um, 05 - Jardim Canaã	0,40	Ausentes
009	02/08/23	Rua Padre Nilo, 225 - Novo Horizonte	0,40	Ausentes
010	02/08/23	Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 917 - Novo Horizonte	0,60	Ausentes
011	02/08/23	Rua Satélite, 220 - Beatriz	0,60	Ausentes
012	03/08/23	Av. Minas Gerais, 3419	0,30	Ausentes
013	03/08/23	Rua Horizonte, 131 - Santa Helena	0,30	Ausentes
014	03/08/23	Rua da Paz, 37 - Santa Helena	0,30	Ausentes
015	03/08/23	Rua Mário Ribeiro, 180 - Aeroporto Sul	0,30	Ausentes
016	03/08/23	Av. Jardim Botânico, 318	0,30	Ausentes
017	03/08/23	Rua Gerânio, 60 - Santa Helena	0,30	Ausentes
018	04/08/23	Rua Hermes da Fonseca, 60 - Miranda	0,40	Ausentes
019	04/08/23	Av. da Saudade, 141	0,40	Ausentes
020	04/08/23	Rua Itatiaia, 965 - Santa Terezinha	0,40	Ausentes
021	04/08/23	Rua Dom Silvério, 80	0,00	Ausentes
022	04/08/23	Rua Ceará, 530 - Santa Terezinha	0,40	Ausentes
023	07/08/23	Rua das Araras, 408	0,30	Ausentes
024	07/08/23	Rua Ventania, 347 - Independência	0,30	Ausentes
025	07/08/23	Rua Floriano Peixoto, 1140	0,30	Ausentes
026	07/08/23	Rua Dr. Ciro Palmerston, 220	0,30	Ausentes
027	07/08/23	Av. Coronel Belchior de Godoy, 26	0,30	Ausentes
028	08/08/23	Rua Monte Carmelo, 430 - Jôquei Clube	0,30	Ausentes
029	08/08/23	Rua Abadia dos Dourados, 142 - Jôquei Clube	0,30	Ausentes
030	08/08/23	Rua Ipameri, 75 - Jôquei Clube	0,30	Ausentes
031	08/08/23	Rua Ararapira, 357 - Santiago	0,30	Ausentes
032	08/08/23	Rua Corumbaíba, 200 - Jôquei Clube	0,30	Ausentes
033	09/08/23	Rua Tupaciguara, 139 - Miranda	0,60	Ausentes
034	09/08/23	Rua Benjamin Constant, 179	0,60	Ausentes
035	09/08/23	Rua Conceição Dorázio, 385 - Interlagos	0,40	Ausentes

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
036	09/08/23	Rua Hermogênio Dorázio, 610 - Interlagos	0,80	Ausentes
037	09/08/23	Av. Minas Gerais, 120	0,30	Ausentes
038	10/08/23	Rua Marcílio Dias, 42	0,80	Ausentes
039	10/08/23	Praça Getúlio Vargas, 195	0,80	Ausentes
040	10/08/23	Rua Jaime Gomes, 55	0,80	Ausentes
041	10/08/23	Rua Mauro Cunha, 10 - Bosque	0,80	Ausentes
042	10/08/23	Rua Antônio Camilo da Costa, 273	0,80	Ausentes
043	11/08/23	Rua Gonçalves Dias, 58	0,80	Ausentes
044	11/08/23	Rua Avaré, 109	0,80	Ausentes
045	11/08/23	Rua Jaime Gomes, 732	0,60	Ausentes
046	11/08/23	Rua Nader Cury, 247	0,60	Ausentes
047	11/08/23	Rua Natal Mujalli, 295	0,60	Ausentes
048	16/08/23	Rua Natália Wolfgang, 55	0,80	Ausentes
049	16/08/23	Av. Nicolau Dorázio, 240	0,80	Ausentes
050	16/08/23	Rua Manoel Borges, 300 - Morada de Fátima	0,80	Ausentes
051	16/08/23	Rua Hildebrando Rodrigues Barbosa, 320	0,80	Ausentes
052	16/08/23	Rua Manoel da Cruz Póvoa, 115	0,80	Ausentes
053	17/08/23	Rua Israel Pinheiro, 353 - Brasília	0,30	Ausentes
054	17/08/23	Rua Corumbá, 470 - Brasília	0,30	Ausentes
055	17/08/23	Rua Cristalina, 325 - Maria Eugênia	0,60	Ausentes
056	17/08/23	Av. Maria Abadia da Costa, 431	0,30	Ausentes
057	17/08/23	Rua Coronel Belizário Rodrigues da Cunha, 73	0,30	Ausentes
058	18/08/23	Av. Orlando César Vieira, 195 - Goiás Parte Alta	0,30	Ausentes
059	18/08/23	Rua Manuel Cabral Gomide, 160	0,30	Ausentes
060	18/08/23	Rua dos Buritis, 805 - São Sebastião	0,30	Ausentes
061	18/08/23	Av. das Palmeiras, 223 - São Sebastião	0,30	Ausentes
062	18/08/23	Rua dos Carvalhos, 220 - São Sebastião	0,30	Ausentes
063	21/08/23	Rua dos Expedicionários, 184	0,60	Ausentes
064	21/08/23	Rua Aurélio de Oliveira, 210	0,60	Ausentes
065	21/08/23	Travessa Sete de Setembro, 49	0,60	Ausentes
066	21/08/23	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 283	0,60	Ausentes
067	21/08/23	Rua Martinez Rodrigues da Cunha, 265	0,60	Ausentes
068	22/08/23	Rua Afonso Pena, 1109	1,00	Ausentes
069	22/08/23	Rua Padre Lafaiete, 378	1,00	Ausentes
070	22/08/23	Rua Joaquim Modesto, 142	1,00	Ausentes
071	22/08/23	Rua Pedro Nasciutti, 695	1,00	Ausentes
072	22/08/23	Rua Olegário Maciel, 917	1,00	Ausentes
073	23/08/23	Rua Saraiva, 05	0,50	Ausentes
074	23/08/23	Av. Nicolau Dorázio, 110	0,50	Ausentes
075	23/08/23	Rua Manoel Cadima, 50 - Goiás	0,40	Ausentes
076	23/08/23	Rua dos Tatus, 14 - Goiás	0,50	Ausentes
077	23/08/23	Rua Luiz Otávio de Faria, 279 - Goiás	0,50	Ausentes
078	24/08/23	Rua Paraná, 141 - Aeroporto	0,60	Ausentes
079	24/08/23	Rua Tamoios, 250 - Amorim	0,60	Ausentes

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
080	24/08/23	Rua Augusto Chagas, 880 - Amorim	0,60	Ausentes
081	24/08/23	Rua dos Rouxinóis, 80 - Bosque	0,60	Ausentes
082	24/08/23	Rua Michel Kalaf, 125 - Idelmino	0,60	Ausentes
083	25/08/23	Av. Porto Alegre, 1115	0,30	Ausentes
084	25/08/23	Rua Raimundo Joel, 880 - Milenium	0,30	Ausentes
085	25/08/23	Rua Manaus, 50 - Eduardo Moreira	0,30	Ausentes
086	25/08/23	Rua Guanabara, 356 - Amorim	0,30	Ausentes
087	25/08/23	Rua Abolição, 165 - Amorim	0,30	Ausentes
088	29/08/23	Rua Iturama, 20 - Amorim	0,30	Ausentes
089	29/08/23	Rua Raul José de Belém, 949	0,30	Ausentes
090	29/08/23	Rua Paulino Abdalla, 47 - Bosque	0,30	Ausentes
091	29/08/23	Rua Ângelo de Lima, 67 - Bosque	0,40	Ausentes
092	29/08/23	Av. José David Skaf, 720 - Jardim Botânico	0,80	Ausentes
093	30/08/23	Rua Júlia Veiga Sabino de Oliveira, 80 - Vila Olímpica	1,00	Ausentes
094	30/08/23	Rua Edson Corrêa de Melo, 491 - Vila Olímpica	1,00	Ausentes
095	30/08/23	Rua José Luiz França, 730 - Vieno	0,50	Ausentes
096	30/08/23	Rua André Fernandes Reis, 140 - Vieno	0,50	Ausentes
097	31/08/23	Rua Dois, 181 - Ouro Verde	0,40	Ausentes
098	31/08/23	Rua Nove, 11 - Ouro Verde	0,40	Ausentes
099	31/08/23	Av. Um, 390 - Portal dos Ipês	0,30	Ausentes
100	31/08/23	Rua Cinco, 180 - Portal dos Ipês	0,30	Ausentes

AMANHECE

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	01/08/23	Rua João Alamy, 121	0,60	Ausentes
002	01/08/23	Rua do Comércio, 240	0,60	Ausentes
003	01/08/23	Posto Policial	0,60	Ausentes
004	01/08/23	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,60	Ausentes
005	17/08/23	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,40	Ausentes
006	17/08/23	Rua João Alamy, 121	0,40	Ausentes
007	17/08/23	Rua do Comércio, 240	0,40	Ausentes
008	17/08/23	Posto Policial	0,40	Ausentes
009	22/08/23	Rua do Comércio, 240	0,80	Ausentes
010	22/08/23	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,80	Ausentes
011	22/08/23	Posto Policial	0,80	Ausentes
012	22/08/23	Rua João Alamy, 121	0,80	Ausentes
013	31/08/23	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,60	Ausentes
014	31/08/23	Rua do Comércio, 240	0,60	Ausentes
015	31/08/23	Posto Policial	0,60	Ausentes
016	31/08/23	Rua João Alamy, 121	0,60	Ausentes

PIRACAÍBA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	01/08/23	Rua Afonso Guimarães, 12	0,80	Ausentes
002	01/08/23	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,80	Ausentes
003	01/08/23	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,80	Ausentes
004	01/08/23	Rua Pedro Borges, 305	0,80	Ausentes
005	08/08/23	Rua Pedro Borges, 305	0,40	Ausentes
006	08/08/23	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,40	Ausentes
007	08/08/23	Rua Afonso Guimarães, 12	0,40	Ausentes
008	08/08/23	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,40	Ausentes
009	22/08/23	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,60	Ausentes
010	22/08/23	Rua Pedro Borges, 305	0,80	Ausentes
011	22/08/23	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	1,20	Ausentes
012	22/08/23	Rua Afonso Guimarães, 12	0,60	Ausentes
013	31/08/23	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,60	Ausentes
014	31/08/23	Rua Afonso Guimarães, 12	0,60	Ausentes
015	31/08/23	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,80	Ausentes
016	31/08/23	Rua Pedro Borges, 305	0,60	Ausentes

ARARAPIRA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	01/08/23	Rua Demerval Barbosa, 12	1,00	Ausentes
002	01/08/23	Rua da Mangueira, 14	1,00	Ausentes
003	08/08/23	Rua da Mangueira, 14	0,80	Ausentes
004	08/08/23	Rua Demerval Barbosa, 12	0,40	Ausentes
005	17/08/23	Rua Demerval Barbosa, 12	1,20	Ausentes
006	17/08/23	Rua da Mangueira, 14	1,20	Ausentes
007	24/08/23	Rua da Mangueira, 14	0,60	Ausentes
008	24/08/23	Rua Demerval Barbosa, 12	0,60	Ausentes
009	31/08/23	Rua da Mangueira, 14	0,60	Ausentes
010	31/08/23	Rua Demerval Barbosa, 12	0,80	Ausentes

FLORESTINA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	03/08/23	Rua Manoel Caetano, 64	0,40	Ausentes
002	03/08/23	Rua Antônio Caetano, 90	0,40	Ausentes
003	11/08/23	Rua Manoel Caetano, 64	0,20	Ausentes
004	11/08/23	Rua Antônio Caetano, 90	0,20	Ausentes
005	17/08/23	Rua Antônio Caetano, 90	0,60	Ausentes
006	17/08/23	Rua Manoel Caetano, 64	0,60	Ausentes
007	24/08/23	Rua Manoel Caetano, 64	0,50	Ausentes

008	24/08/23	Rua Antônio Caetano, 90	0,50	Ausentes
009	31/08/23	Rua Antônio Caetano, 90	0,20	Ausentes
010	31/08/23	Rua Manoel Caetano, 64	0,20	Ausentes

BARRACÃO

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	01/08/23	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,80	Ausentes
002	01/08/23	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,80	Ausentes
003	08/08/23	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	1,00	Ausentes
004	08/08/23	Rua Cláudio Guimarães, 40	1,00	Ausentes
005	17/08/23	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,60	Ausentes
006	17/08/23	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,40	Ausentes
007	22/08/23	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	1,00	Ausentes
008	22/08/23	Rua Cláudio Guimarães, 40	1,00	Ausentes
009	31/08/23	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,20	Ausentes
010	31/08/23	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,20	Ausentes

Nota:

CRL: Cloro Residual Livre (Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/2021: mínimo de 0,2 e máximo de 5,0 mg/l).

Coliformes Totais/Fecais: ausência em 100 ml da amostra coletada.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 18 de setembro de 2.023.

CLÁUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO
Superintendente - SAE

MARLY RODRIGUES NEVES
Mat. 1864