

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

ARAGUARI

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	03/07/23	Av. das Palmeiras, 50	0,30	Ausentes
002	03/07/23	Rua dos Cedros, 200	0,30	Ausentes
003	03/07/23	Rua das Cabiúnas, 529 - São Sebastião	0,30	Ausentes
004	03/07/23	Rua dos Oitis, 120	0,30	Ausentes
005	03/07/23	Rua Manuel Cabral Gomide, 80	0,30	Ausentes
006	04/07/23	Praça Paulo VI, 15	0,60	Ausentes
007	04/07/23	Rua Djalma Vieira, 268	0,60	Ausentes
008	04/07/23	Rua Santo Antônio, 269	0,60	Ausentes
009	04/07/23	Rua Amélia Araújo, 110 - Sibipiruna	0,60	Ausentes
010	04/07/23	Rua Cecília Schwartzman, 365	0,60	Ausentes
011	05/07/23	Rua Professor José Rodrigues de Oliveira, 20 - Paineiras	0,40	Ausentes
012	05/07/23	Rua Tenente Augusto Araújo, 80	0,40	Ausentes
013	05/07/23	Rua da Paz, 37 - Santa Helena	0,60	Ausentes
014	05/07/23	Av. Minas Gerais, 3495	0,60	Ausentes
015	05/07/23	Rua Horizonte, 131 - Santa Helena	0,60	Ausentes
016	05/07/23	Av. Santos Dumont, 872	0,40	Ausentes
017	05/07/23	Rua Caetés, 110	0,40	Ausentes
018	05/07/23	Rua Gerânio, 60 - Santa Helena	0,80	Ausentes
019	06/07/23	Rua José Carrijo, 65	0,60	Ausentes
020	06/07/23	Rua Olímpio dos Santos, 34	1,00	Ausentes
021	06/07/23	Rua Estrela do Sul, 273	0,60	Ausentes
022	06/07/23	Rua Jaime Gomes, 55	0,80	Ausentes
023	06/07/23	Rua Samuel Santos, 80	0,60	Ausentes
024	07/07/23	Rua Gonçalves Dias, 58	0,80	Ausentes
025	07/07/23	Rua Marcílio Dias, 42	0,80	Ausentes
026	07/07/23	Rua Neder Cury, 247	0,80	Ausentes
027	07/07/23	Rua Dr. Alberto Moreira, 142	0,80	Ausentes
028	07/07/23	Rua Antônio Lemos da Silva, 444	0,80	Ausentes
029	10/07/23	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 383	0,80	Ausentes
030	10/07/23	Rua Marechal Deodoro, 87	0,80	Ausentes
031	10/07/23	Rua Martinez Rodrigues da Cunha, 265	0,80	Ausentes
032	10/07/23	Rua Rio Branco, 10	0,80	Ausentes
033	10/07/23	Rua Aurélio de Oliveira, 575	0,80	Ausentes
034	11/07/23	Rua Afonso Pena, 1155	0,80	Ausentes
035	11/07/23	Rua Wenceslau Braz, 280	0,80	Ausentes

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
036	11/07/23	Rua Joaquim Modesto, 142	0,80	Ausentes
037	11/07/23	Rua Pedro Nasciutti, 695	0,80	Ausentes
038	11/07/23	Rua Olegário Maciel, 917	0,80	Ausentes
039	12/07/23	Rua Saraiva, 454	0,80	Ausentes
040	12/07/23	Praça dos Ferroviários, 50	0,80	Ausentes
041	12/07/23	Av. Senador Melo Viana, 395	0,80	Ausentes
042	12/07/23	Rua Luiz Otávio de Faria, 279 - Goiás	0,80	Ausentes
043	12/07/23	Rua Joaõ dos Santos Moutinho, 570 - Goiás	0,80	Ausentes
044	13/07/23	Rua Antônio Joaquim de Melo, 182	0,60	Ausentes
045	13/07/23	Rua Natália Wolfgang, 55	0,60	Ausentes
046	13/07/23	Rua Adolfo Carlos Carísio, 205	0,60	Ausentes
047	13/07/23	Rua Manoel Borges, 300 - Morada de Fátima	0,60	Ausentes
048	13/07/23	Av. Hugo Alessi, 298	0,60	Ausentes
049	14/07/23	Rua Abílio Vieira, 50 Residencial Madri	0,50	Ausentes
050	14/07/23	Rua Cristalina, 325 - Maria Eugênia	0,40	Ausentes
051	14/07/23	Rua Tabocas, 477 - Maria Eugênia	0,50	Ausentes
052	14/07/23	Rua Israel Pinheiro, 353 - Maria Eugênia	0,40	Ausentes
053	14/07/23	Av. Brasil, 1470 - Brasília	0,40	Ausentes
054	17/07/23	Rua Coronel José Ferreira Alves, 285	0,30	Ausentes
055	17/07/23	Rua Joaquim Aníbal, 415	0,30	Ausentes
056	17/07/23	Rua Uruguaiana, 132	0,30	Ausentes
057	17/07/23	Rua Cesário Alvim, 472	0,30	Ausentes
058	17/07/23	Rua Catalão, 530	0,30	Ausentes
059	18/07/23	Rua Hermes da Fonseca, 60	0,60	Ausentes
060	18/07/23	Av. da Saudade, 141	0,60	Ausentes
061	18/07/23	Rua Ituiutaba, 410	0,60	Ausentes
062	18/07/23	Rua da Mata, 340	0,60	Ausentes
063	18/07/23	Rua Duque de Caxias, 365	0,60	Ausentes
064	19/07/23	Av. Dr. Sebastião Naves de Resende Filho, 433	0,40	Ausentes
065	19/07/23	Rua Professor Jarbas Ferreira da Silva, 180 - Interlagos	0,40	Ausentes
066	19/07/23	Rua Conceição Dorázio, 385 - Interlagos	0,40	Ausentes
067	19/07/23	Av. Calimério Pereira de Ávila, 1311	0,40	Ausentes
068	19/07/23	Rua Professor Luiz Rocha, 50	0,40	Ausentes
069	20/07/23	Rua das Araras, 408	0,30	Ausentes
070	20/07/23	Rua Estados Unidos, 771 - Independência	0,30	Ausentes
071	20/07/23	Rua Helena Calixto, 290	0,30	Ausentes
072	20/07/23	Rua Cláudio Manoel, 1357	0,30	Ausentes
073	20/07/23	Rua Dezenove de Outubro, 40	0,30	Ausentes
074	21/07/23	Rua Paraná, 341 - Aeroporto	0,30	Ausentes
075	21/07/23	Av. Porto Alegre, 1115	0,40	Ausentes
076	21/07/23	Rua Sergipe, 318	0,40	Ausentes
077	21/07/23	Rua Antônio Mordente Filho, 160	0,40	Ausentes
078	21/07/23	Rua Joaquim Barbosa, 305	0,50	Ausentes
079	24/07/23	Rua Tamoios, 250 -Amorim	0,40	Ausentes

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
080	24/07/23	Rua Guarani, 720 - Amorim	0,40	Ausentes
081	24/07/23	Rua Padre Nicácio, 325 - Amorim	0,40	Ausentes
082	24/07/23	Rua das Andorinhas, 73	0,40	Ausentes
083	24/07/23	Rua Inhambus, 50	0,40	Ausentes
084	25/07/23	Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 917 - Novo Horizonte	0,80	Ausentes
085	25/07/23	Rua Lourdes Rodrigues da Cunha, 1100	0,80	Ausentes
086	25/07/23	Rua Satélite, 290	0,80	Ausentes
087	25/07/23	Rua Trindade, 131	0,80	Ausentes
088	26/07/23	Rua Raul José de Belém, 1826	0,60	Ausentes
089	26/07/23	Av. das Codornas, 811	0,60	Ausentes
090	26/07/23	Rua José David Skaf, 720	0,60	Ausentes
091	26/07/23	Rua Paulino Abdalla, 47 - Bosque	1,00	Ausentes
092	26/07/23	Rua Ângelo de Lima, 67 - Bosque	0,60	Ausentes
093	27/07/23	Rua Sete, 90 - Portal dos Ipês	0,50	Ausentes
094	27/07/23	Av. Um, 390 - Portal dos Ipês	0,50	Ausentes
095	27/07/23	Rua Oito, 223 - Ouro Verde	0,40	Ausentes
096	27/07/23	Rua Cinco, 80 - Ouro Verde	0,40	Ausentes
097	28/07/23	Rua Edson Corrêa de Melo, 220 - Vila Olímpica	0,40	Ausentes
098	28/07/23	Rua Esmon Corrêa de Melo, 180 - Vila Olímpica	0,40	Ausentes
099	31/07/23	Rua José Luiz França, 730 - Vieno	0,40	Ausentes
100	31/07/23	Rua Maria Moreira, 585 - Vieno	0,40	Ausentes

AMANHECE

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	05/07/23	Rua João Alamy, 121	0,30	Ausentes
002	05/07/23	Rua do Comércio, 240	0,30	Ausentes
003	05/07/23	Posto Policial	0,30	Ausentes
004	05/07/23	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,30	Ausentes
005	12/07/23	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,60	Ausentes
006	12/07/23	Rua João Alamy, 121	0,60	Ausentes
007	12/07/23	Rua do Comércio, 240	0,60	Ausentes
008	12/07/23	Posto Policial	0,30	Ausentes
009	18/07/23	Rua do Comércio, 240	0,30	Ausentes
010	18/07/23	Posto Policial	0,40	Ausentes
011	18/07/23	Rua João Alamy, 121	0,40	Ausentes
012	18/07/23	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,30	Ausentes
013	27/07/23	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,60	Ausentes
014	27/07/23	Rua do Comércio, 240	0,60	Ausentes
015	27/07/23	Posto Policial	0,60	Ausentes
016	27/07/23	Rua João Alamy, 121	0,60	Ausentes

PIRACAÍBA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	04/07/23	Rua Afonso Guimarães, 12	0,60	Ausentes
002	04/07/23	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,60	Ausentes
003	04/07/23	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,60	Ausentes
004	04/07/23	Rua Pedro Borges, 305	0,60	Ausentes
005	11/07/23	Rua Pedro Borges, 305	0,80	Ausentes
006	11/07/23	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,80	Ausentes
007	11/07/23	Rua Afonso Guimarães, 12	0,80	Ausentes
008	11/07/23	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,80	Ausentes
009	18/07/23	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,80	Ausentes
010	18/07/23	Rua Afonso Guimarães, 12	0,80	Ausentes
011	18/07/23	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,80	Ausentes
012	18/07/23	Rua Pedro Borges, 305	0,80	Ausentes
013	26/07/23	Rua Pedro Borges, 305	1,00	Ausentes
014	26/07/23	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	1,00	Ausentes
015	26/07/23	Rua Afonso Guimarães, 12	1,00	Ausentes
016	26/07/23	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	1,00	Ausentes

ARARAPIRA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	05/07/23	Rua Demerval Barbosa, 12	0,60	Ausentes
002	05/07/23	Rua da Mangueira, 14	1,40	Ausentes
003	12/07/23	Rua da Mangueira, 14	0,40	Ausentes
004	12/07/23	Rua Demerval Barbosa, 12	0,60	Ausentes
005	18/07/23	Rua Demerval Barbosa, 12	0,40	Ausentes
006	18/07/23	Rua da Mangueira, 14	0,20	Ausentes
007	26/07/23	Rua da Mangueira, 14	0,80	Ausentes
008	26/07/23	Rua Demerval Barbosa, 12	0,40	Ausentes

FLORESTINA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	06/07/23	Rua Manoel Caetano, 64	0,40	Ausentes
002	06/07/23	Rua Antônio Caetano, 90	0,40	Ausentes
003	14/07/23	Rua Antônio Caetano, 90	1,20	Ausentes
004	14/07/23	Rua Manoel Caetano, 64	1,00	Ausentes
005	19/07/23	Rua Manoel Caetano, 64	0,80	Ausentes
006	19/07/23	Rua Antônio Caetano, 90	0,80	Ausentes
007	26/07/23	Rua Antônio Caetano, 90	0,60	Ausentes
008	26/07/23	Rua Manoel Caetano, 64	0,60	Ausentes

BARRACÃO

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	04/07/23	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,80	Ausentes
002	04/07/23	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,80	Ausentes
003	11/07/23	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,60	Ausentes
004	11/07/23	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,60	Ausentes
005	18/07/23	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,30	Ausentes
006	18/07/23	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,30	Ausentes
007	26/07/23	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,60	Ausentes
008	26/07/23	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,60	Ausentes

Nota:

CRL: Cloro Residual Livre (Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/2021: mínimo de 0,2 e máximo de 5,0 mg/l).

Coliformes Totais/Fecais: ausência em 100 ml da amostra coletada.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 07 de agosto de 2.023.

CLÁUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO
Superintendente - SAE

JOSÉ GABRIEL DOS ANJOS RADI
Diretor Técnico Operacional

MARLY RODRIGUES NEVES
Mat. 1864