

**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO**

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

**ARAGUARI**

<b>Nº Exame</b>	<b>Data da Coleta</b>	<b>Amostras Coletadas em Endereços Locais</b>	<b>CRL</b>	<b>Coliformes Totais/Fecais</b>
001	06/11/23	Av. das Palmeiras, 50 - São Sebastião	0,30	Ausentes
002	06/11/23	Rua dos Tamburis, 805 - São Sebastião	0,30	Ausentes
003	06/11/23	Rua dos Carvalhos, 280 - São Sebastião	0,30	Ausentes
004	06/11/23	Rua dos Jequitibás, 395 - São Sebastião	0,30	Ausentes
005	06/11/23	Rua Luiz Mauro Quireza, 160 - Goiás Parte Alta	0,30	Ausentes
006	07/11/23	Rua Leopoldo Fernandes, 20 - Paraíso	0,40	Ausentes
007	07/11/23	Rua São José, 59 - Paraíso	0,30	Ausentes
008	07/11/23	Rua Coronel Carneiro, 250 - Paraíso	0,40	Ausentes
009	07/11/23	Rua Amélia Araújo, 110 - Sibipiruna	0,40	Ausentes
010	07/11/23	Rua Santo Antônio, 269 - Sibipiruna	0,30	Ausentes
011	07/11/23	Rua Professor José Rodrigues Oliveira, 20 - Paineiras	0,30	Ausentes
012	07/11/23	Rua Dr. Marden Barbosa, 180 - Paineiras	0,30	Ausentes
013	08/11/23	Rua Coronel José Ferreira Alves, 285	0,30	Ausentes
014	08/11/23	Rua Tupaciguara, 390 - Miranda	0,30	Ausentes
015	08/11/23	Rua Cesário Alvim, 472	0,30	Ausentes
016	08/11/23	Travessa Solia Nader, 50 - Rosário	0,30	Ausentes
017	08/11/23	Rua Catalão, 666	0,30	Ausentes
018	09/11/23	Rua Hermes da Fonseca, 49 - Miranda	0,30	Ausentes
019	09/11/23	Rua Floriano Peixoto, 840	0,40	Ausentes
020	09/11/23	Av. da Saudade, 141	0,30	Ausentes
021	09/11/23	Rua Cláudio Manoel, 286 - Miranda	0,30	Ausentes
022	09/11/23	Rua da Prata, 360 - Santa Terezinha	0,40	Ausentes
023	10/11/23	Av. Miguel Assad Debs, 1480	0,30	Ausentes
024	10/11/23	Rua Ventania, 347 - Independência	0,30	Ausentes
025	10/11/23	Rua Brejo Alegre, 395 - Independência	0,30	Ausentes
026	10/11/23	Rua Dezenove de Outubro, 412 - São João	0,30	Ausentes
027	10/11/23	Rua Dr. Ciro Palmerston, 220	0,30	Ausentes
028	13/11/23	Rua da Glória, 292	0,30	Ausentes
029	13/11/23	Rua Amapá, 422	0,40	Ausentes
030	13/11/23	Av. Coronel Belchior de Godoy, 26	0,30	Ausentes
031	13/11/23	Rua Bueno Brandão, 265	0,40	Ausentes
032	13/11/23	Rua Joaquim Aníbal, 615	0,30	Ausentes
033	14/11/23	Rua Sete, 80 - Ouro Verde	0,50	Ausentes
034	14/11/23	Rua Piauí, 220	0,40	Ausentes
035	14/11/23	Av. Um, 390 - Portal dos Ipês	0,40	Ausentes

<b>Nº Exame</b>	<b>Data da Coleta</b>	<b>Amostras Coletadas em Endereços Locais</b>	<b>CRL</b>	<b>Coliformes Totais/Fecais</b>
036	14/11/23	Rua Onze, 120 - Portal dos Ipês	0,40	Ausentes
037	14/11/23	Rua José David Skaf, 220 - Jardim Botânico	0,50	Ausentes
038	16/11/23	Rua da Paz, 190 - Santa Helena	0,40	Ausentes
039	16/11/23	Rua Horizonte, 131 - Santa Helena	0,30	Ausentes
040	16/11/23	Av. Minas Gerais, 3419	0,30	Ausentes
041	16/11/23	Av. Jardim Botânico, 318 - Santa Helena	0,40	Ausentes
042	16/11/23	Rua das Flores, 50 - Santa Helena	0,40	Ausentes
043	16/11/23	Rua José Tiradentes de Lima, 2025	0,50	Ausentes
044	17/11/23	Rua Esmon Corrêa Melo, 280 - Vila Olímpica	0,50	Ausentes
045	17/11/23	Rua Edson Corrêa Melo, 810 - Vila Olímpica	0,50	Ausentes
046	17/11/23	Rua Marieta Vieira de Queiróz, 713 - Vieno	0,30	Ausentes
047	17/11/23	Rua José Luiz França, 730 - Vieno	0,30	Ausentes
048	20/11/23	Rua Afonso Pena, 1155	0,40	Ausentes
049	20/11/23	Rua Rodolfo Paixão, 720	0,40	Ausentes
050	20/11/23	Rua Wenceslau Bráz, 225	0,30	Ausentes
051	20/11/23	Rua Marciano Santos, 855	0,40	Ausentes
052	20/11/23	Rua Saraiva, 05	0,30	Ausentes
053	21/11/23	Rua dos Expedicionários, 233	0,40	Ausentes
054	21/11/23	Rua Martinez Rodrigues da Cunha, 265	0,40	Ausentes
055	21/11/23	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 711	0,30	Ausentes
056	21/11/23	Rua Quinca Mariano, 212	0,40	Ausentes
057	21/11/23	Rua Rio Branco, 10	0,40	Ausentes
058	22/11/23	Rua Daniel Xavier, 210	0,30	Ausentes
059	22/11/23	Rua Joaquim Modesto, 142	0,40	Ausentes
060	22/11/23	Rua Rui Barbosa, 470	0,40	Ausentes
061	22/11/23	Rua Pedro Nasciutti, 695	0,40	Ausentes
062	22/11/23	Rua Olegário Maciel, 817	0,40	Ausentes
063	23/11/23	Rua Nader Cury, 247	0,80	Ausentes
064	23/11/23	Rua Natal Mujalli, 295	0,80	Ausentes
065	23/11/23	Rua Jaime Gomes, 1132	0,80	Ausentes
066	23/11/23	Rua Coronel Póvoa, 170	0,80	Ausentes
067	23/11/23	Rua Uberaba, 231	0,80	Ausentes
068	24/11/23	Rua Gonçalves Dias, 58	0,50	Ausentes
069	24/11/23	Rua Ferdinando Lobo, 184	0,50	Ausentes
070	24/11/23	Rua Marcílio Dias, 42	0,60	Ausentes
071	24/11/23	Rua Tertuliano Goulart, 70	0,60	Ausentes
072	24/11/23	Praça Getúlio Vargas, 112	0,60	Ausentes
073	27/11/23	Rua Dinorá Pacca, 50	0,60	Ausentes
074	27/11/23	Av. Nicolau Dorázio, 240	0,50	Ausentes
075	27/11/23	Rua Vereador Adolfo Duarte, 325	0,50	Ausentes
076	27/11/23	Rua Vereador Dr. Oabi Gebrim, 120 - Fátima	0,40	Ausentes
077	27/11/23	Rua Manoel Borges, 391 - Morada de Fátima	0,50	Ausentes
078	28/11/23	Rua Sonilda Costa Ribeiro, 120 - Brasília	0,40	Ausentes
079	28/11/23	Rua Paracatu, 95 - Brasília	0,30	Ausentes

<b>Nº Exame</b>	<b>Data da Coleta</b>	<b>Amostras Coletadas em Endereços Locais</b>	<b>CRL</b>	<b>Coliformes Totais/Fecais</b>
080	28/11/23	Rua Acácio Diniz Póvoa, 80 - Morada de Fátima	0,40	Ausentes
081	28/11/23	Rua José Joaquim de Souza, 195 - Morada de Fátima	0,30	Ausentes
082	28/11/23	Rua Abílio Vieira, 80 - Residencial Madri	0,40	Ausentes
083	29/11/23	Av. Pércio Perfeito, 20 - Distrito Industrial	0,30	Ausentes
084	29/11/23	Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 917 - Novo Horizonte	0,30	Ausentes
085	29/11/23	Av. Nossa Senhora da Penha, 325	0,40	Ausentes
086	29/11/23	Rua Trindade, 131 - Beatriz	0,50	Ausentes
087	29/11/23	Rua Ângelo de Lima, 67 - Bosque	0,50	Ausentes
088	29/11/23	Rua Paulino Abdalla, 47 - Bosque	0,60	Ausentes
089	30/11/23	Rua Raul José de Belém, 1526	0,50	Ausentes
090	30/11/23	Rua Iturama, 20 - Amorim	0,50	Ausentes
091	30/11/23	Rua Sergipe, 318 - Eduardo Moreira	0,40	Ausentes
092	30/11/23	Rua Modesto Borela, 80 - Flamboyants	0,40	Ausentes
093	30/11/23	Rua Claudinei Roosevelt Della Posta, 115 - Milenium	0,50	Ausentes
094	30/11/23	Rua Antônio Mordente Filho, 160 - Flamboyants	0,40	Ausentes
095	30/11/23	Rua Pernambuco, 230 - Aeroporto	0,40	Ausentes
096	30/11/23	Rua Goiás, 408 - Aeroporto	0,30	Ausentes
097	30/11/23	Rua Rondônia, 50 - Eduardo Moreira	0,30	Ausentes
098	30/11/23	Rua Manaus, 65 - Eduardo Moreira	0,40	Ausentes
099	30/11/23	Rua Um, 391 - Flamboyants	0,40	Ausentes
100	30/11/23	Rua Seis, 80 - Flamboyants	0,30	Ausentes

**AMANHECE**

<b>Nº Exame</b>	<b>Data da Coleta</b>	<b>Amostras Coletadas em Endereços Locais</b>	<b>CRL</b>	<b>Coliformes Totais/Fecais</b>
001	07/11/23	Rua João Alamy, 121	0,50	Ausentes
002	07/11/23	Rua do Comércio, 240	0,50	Ausentes
003	07/11/23	Posto Policial	0,50	Ausentes
004	07/11/23	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,50	Ausentes
005	14/11/23	Rua João Alamy, 121	1,00	Ausentes
006	14/11/23	Rua do Comércio, 240	1,00	Ausentes
007	14/11/23	Posto Policial	1,00	Ausentes
008	14/11/23	Rua Coronel Filadelfo, 620	1,00	Ausentes
009	22/11/23	Rua João Alamy, 121	0,80	Ausentes
010	22/11/23	Rua do Comércio, 240	0,80	Ausentes
011	22/11/23	Posto Policial	0,80	Ausentes
012	22/11/23	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,80	Ausentes
013	29/11/23	Rua João Alamy, 121	0,50	Ausentes
014	29/11/23	Rua do Comércio, 240	0,50	Ausentes
015	29/11/23	Posto Policial	0,50	Ausentes
016	29/11/23	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,50	Ausentes

**PIRACAÍBA**

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	08/11/23	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,40	Ausentes
002	08/11/23	Rua Pedro Borges, 305	0,40	Ausentes
003	08/11/23	Rua Afonso Guimarães, 12	0,40	Ausentes
004	08/11/23	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,40	Ausentes
005	16/11/23	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,40	Ausentes
006	16/11/23	Rua Pedro Borges, 305	0,40	Ausentes
007	16/11/23	Rua Afonso Guimarães, 12	0,40	Ausentes
008	16/11/23	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,40	Ausentes
009	23/11/23	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,50	Ausentes
010	23/11/23	Rua Pedro Borges, 305	0,50	Ausentes
011	23/11/23	Rua Afonso Guimarães, 12	0,50	Ausentes
012	23/11/23	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,50	Ausentes
013	30/11/23	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,50	Ausentes
014	30/11/23	Rua Pedro Borges, 305	0,50	Ausentes
015	30/11/23	Rua Afonso Guimarães, 12	0,50	Ausentes
016	30/11/23	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,50	Ausentes

**ARARAPIRA**

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	07/11/23	Rua Demerval Barbosa, 12	0,50	Ausentes
002	07/11/23	Rua da Mangueira, 14	0,50	Ausentes
003	14/11/23	Rua Demerval Barbosa, 12	0,80	Ausentes
004	14/11/23	Rua da Mangueira, 14	0,80	Ausentes
005	22/11/23	Rua Demerval Barbosa, 12	1,00	Ausentes
006	22/11/23	Rua da Mangueira, 14	1,00	Ausentes
007	29/11/23	Rua Demerval Barbosa, 12	0,40	Ausentes
008	29/11/23	Rua da Mangueira, 14	0,40	Ausentes

**FLORESTINA**

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	09/11/23	Rua Antônio Caetano, 90	1,20	Ausentes
002	09/11/23	Rua Manoel Caetano, 64	1,20	Ausentes
003	17/11/23	Rua Antônio Caetano, 90	0,80	Ausentes
004	17/11/23	Rua Manoel Caetano, 64	0,80	Ausentes
005	22/11/23	Rua Antônio Caetano, 90	1,00	Ausentes
006	22/11/23	Rua Manoel Caetano, 64	1,00	Ausentes
007	30/11/23	Rua Antônio Caetano, 90	0,80	Ausentes
008	30/11/23	Rua Manoel Caetano, 64	0,80	Ausentes

**BARRACÃO**

<b>Nº Exame</b>	<b>Data da Coleta</b>	<b>Amostras Coletadas em Endereços Locais</b>	<b>CRL</b>	<b>Coliformes Totais/Fecais</b>
001	08/11/23	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	1,00	Ausentes
002	08/11/23	Rua Cláudio Guimarães, 40	1,00	Ausentes
003	16/11/23	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	1,40	Ausentes
004	16/11/23	Rua Cláudio Guimarães, 40	1,40	Ausentes
005	23/11/23	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,60	Ausentes
006	23/11/23	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,60	Ausentes
007	30/11/23	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,60	Ausentes
008	30/11/23	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,60	Ausentes

**Nota:**

CRL: Cloro Residual Livre (Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/2021: mínimo de 0,2 e máximo de 5,0 mg/l).

Coliformes Totais/Fecais: ausência em 100 ml da amostra coletada.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 13 de dezembro de 2.023.

**CLÁUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO**  
Superintendente - SAE

**MARLY RODRIGUES NEVES**  
Mat. 1864