

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

ARAGUARI

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	02/10/23	Av. Orlando César Vieira, 195 - Goiás Parte Alta	0,20	Ausentes
002	02/10/23	Rua dos Cedros, 200 - São Sebastião	0,20	Ausentes
003	02/10/23	Rua dos Jequitibás, 395 - São Sebastião	0,20	Ausentes
004	02/10/23	Rua dos Oitis, 120 - São Sebastião	0,20	Ausentes
005	02/10/23	Av. das Palmeiras, 223 - São Sebastião	0,20	Ausentes
006	03/10/23	Rua Santo Antônio, 269 - Sibipiruna	0,60	Ausentes
007	03/10/23	Rua Amélia Araújo, 110 - Sibipiruna	0,20	Ausentes
008	03/10/23	Rua Coronel Carneiro, 250 - Paraíso	0,60	Ausentes
009	03/10/23	Rua Leopoldo Fernandes, 20 - Paraíso	0,20	Ausentes
010	03/10/23	Rua Cecília Schwartzmann, 765	0,80	Ausentes
011	03/10/23	Av. Dr. Oswaldo Pieruccetti, 395	0,60	Ausentes
012	03/10/23	Rua Tapajós, 505 - Paraíso	0,60	Ausentes
013	04/10/23	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 183	0,40	Ausentes
014	04/10/23	Rua Quinca Mariano, 21	0,40	Ausentes
015	04/10/23	Rua dos Expedicionários, 186	0,40	Ausentes
016	04/10/23	Rua Marechal Deodoro, 87	0,40	Ausentes
017	04/10/23	Rua Rio Branco, 385	0,40	Ausentes
018	05/10/23	Rua Aquileu Nogueira, 15	0,80	Ausentes
019	05/10/23	Rua Bias Fortes, 300	0,80	Ausentes
020	05/10/23	Rua Olegário Maciel, 70	0,80	Ausentes
021	05/10/23	Rua Afonso Pena, 1115	0,80	Ausentes
022	05/10/23	Rua Wenceslau Braz, 226	0,60	Ausentes
023	06/10/23	Rua Coronel José Ferreira Alves, 1125	0,40	Ausentes
024	06/10/23	Praça da Constituição, 107	0,40	Ausentes
025	06/10/23	Rua Saraiva, 454	0,40	Ausentes
026	06/10/23	Rua dos Tatus, 14 - Goiás	0,40	Ausentes
027	06/10/23	Rua Manoel Cadima, 50 - Goiás	0,40	Ausentes
028	09/10/23	Rua Gonçalves Dias, 180	0,60	Ausentes
029	09/10/23	Rua Afonso Pena, 15	0,60	Ausentes
030	09/10/23	Rua José do Patrocínio, 318	0,60	Ausentes
031	09/10/23	Rua Estrela do Sul, 273	0,60	Ausentes
032	09/10/23	Rua Antônio Camilo da Costa, 273	0,60	Ausentes
033	10/10/23	Rua Nader Cury, 247	0,60	Ausentes
034	10/10/23	Rua Jaime Gomes, 1137	0,60	Ausentes
035	10/10/23	Rua Natal Mujalli, 434	0,60	Ausentes

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
036	10/10/23	Rua Major Joaquim Magalhães, 275	0,60	Ausentes
037	10/10/23	Rua Antônio Lemos da Silva, 442	0,60	Ausentes
038	11/10/23	Rua Coronel Lindolfo França, 773	0,30	Ausentes
039	11/10/23	Rua Joaquim Aníbal, 615	0,30	Ausentes
040	11/10/23	Rua Uruguaiana, 132	0,30	Ausentes
041	11/10/23	Rua Joaquim Carvalho Soares, 125	0,30	Ausentes
042	11/10/23	Rua Dom Silvério, 80	0,30	Ausentes
043	16/10/23	Rua das Araras, 634	0,30	Ausentes
044	16/10/23	Rua Estados Unidos, 771 - Independência	0,40	Ausentes
045	16/10/23	Rua Maurílio Pireti, 330 - Independência	0,30	Ausentes
046	16/10/23	Rua Dr. Hugo Aguiar, 241 - Independência	0,30	Ausentes
047	16/10/23	Rua Itatiaia, 965 - Santa Terezinha	0,30	Ausentes
048	17/10/23	Rua Florestina, 725 - Miranda	0,50	Ausentes
049	17/10/23	Av. Minas Gerais, 185	0,30	Ausentes
050	17/10/23	Rua Duque de Caxias, 274 - Miranda	0,30	Ausentes
051	17/10/23	Rua Conceição Dorázio, 385 - Interlagos	0,30	Ausentes
052	17/10/23	Av. Calimério Pereira de Ávila, 1820	0,30	Ausentes
053	18/10/23	Rua Tupaciguara, 390 - Miranda	0,60	Ausentes
054	18/10/23	Rua Ituiutaba, 341 - Miranda	0,60	Ausentes
055	18/10/23	Rua da Glória, 292	0,40	Ausentes
056	18/10/23	Rua Bueno Brandão, 365	0,30	Ausentes
057	18/10/23	Rua Joaquim Aníbal, 615	0,30	Ausentes
058	19/10/23	Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 565 - Novo Horizonte	0,30	Ausentes
059	19/10/23	Rua Lourdes Rodrigues da Cunha, 1100	0,30	Ausentes
060	19/10/23	Rua Satélite, 212 - Beatriz	0,30	Ausentes
061	19/10/23	Av. Nossa Senhora da Penha, 525	0,30	Ausentes
062	20/10/23	Rua Raul José de Belém, 1826	0,50	Ausentes
063	20/10/23	Rua Iturama, 20 - Amorim	0,50	Ausentes
064	20/10/23	Rua Paulino Abdalla, 47 - Bosque	0,60	Ausentes
065	20/10/23	Rua Ângelo de Lima, 67 - Bosque	0,60	Ausentes
066	23/10/23	Rua Dinorá Pacca, 50	0,50	Ausentes
067	23/10/23	Rua Manoel da Cruz Póvoa, 101	0,40	Ausentes
068	23/10/23	Rua Natália Wolfgang, 55	0,50	Ausentes
069	23/10/23	Rua Adolfo Carlos Carísio, 206	0,50	Ausentes
070	23/10/23	Av. Nicolau Dorázio, 240	0,40	Ausentes
071	24/10/23	Rua Joana de Castro Ferreira, 130 - Residencial Madri	0,30	Ausentes
072	24/10/23	Av. Brasil, 470 - Brasília	0,40	Ausentes
073	24/10/23	Rua Tabocas, 477 - Maria Eugênia	0,30	Ausentes
074	24/10/23	Rua Manuel da Silva Neto, 92 - Portal de Fátima II	0,40	Ausentes
075	24/10/23	Rua Sonilda Costa Ribeiro, 25 - Brasília	0,40	Ausentes
076	25/10/23	Rua Horizonte, 131 - Santa Helena	0,30	Ausentes
077	25/10/23	Av. do Contorno, 2048	0,30	Ausentes
078	25/10/23	Av. Minas Gerais, 3419	0,40	Ausentes
079	25/10/23	Rua Aimorés, 280 - Santa Helena	0,40	Ausentes

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
080	25/10/23	Rua Circular, 650 - Santa Helena	0,30	Ausentes
081	25/10/23	Rua da Paz, 37 - Santa Helena	0,40	Ausentes
082	26/10/23	Rua Sergipe, 318 - Milenium	0,40	Ausentes
083	26/10/23	Av. Porto Alegre, 100 - Milenium	0,40	Ausentes
084	26/10/23	Rua Raimundo Joel, 880 - Milenium	0,40	Ausentes
085	26/10/23	Rua Antônio Mordente Filho, 160 - Flamboyants	0,50	Ausentes
086	26/10/23	Rua Pernambuco, 230 - Aeroporto	0,50	Ausentes
087	27/10/23	Rua Paraná, 341 - Aeroporto	0,60	Ausentes
088	27/10/23	Rua Rio de Janeiro, 575 - Amorim	0,50	Ausentes
089	27/10/23	Rua Padre Nicácio, 325 - Amorim	0,50	Ausentes
090	27/10/23	Rua Iturama, 224 - Amorim	0,50	Ausentes
091	27/10/23	Rua Tamoios, 250 - Amorim	0,50	Ausentes
092	30/10/23	Rua Edson Corrêa Melo, 420 - Vila Olímpica	0,70	Ausentes
093	30/10/23	Rua Sebastião Sabino de Oliveira, 50 - Vila Olímpica	0,40	Ausentes
094	30/10/23	Rua José Luiz França, 730 - Vieno	0,40	Ausentes
095	30/10/23	Rua Isolina Soares, 180 - Vieno	1,00	Ausentes
096	30/10/23	Rua José David Skaf, 220 - Jardim Botânico	0,70	Ausentes
097	31/10/23	Rua Sete, 90 - Ouro Verde	0,20	Ausentes
098	31/10/23	Rua Oito, 223 - Ouro Verde	0,20	Ausentes
099	31/10/23	Av. Um, 390 - Portal dos Ipês	0,20	Ausentes
100	31/10/23	Av. Onze, 120 - Portal dos Ipês	0,30	Ausentes

AMANHECE

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	04/10/23	Rua João Alamy, 121	0,30	Ausentes
002	04/10/23	Rua do Comércio, 240	0,30	Ausentes
003	04/10/23	Posto Policial	0,30	Ausentes
004	04/10/23	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,30	Ausentes
005	10/10/23	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,20	Ausentes
006	10/10/23	Rua João Alamy, 121	0,20	Ausentes
007	10/10/23	Rua do Comércio, 240	0,20	Ausentes
008	10/10/23	Posto Policial	0,20	Ausentes
009	17/10/23	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,30	Ausentes
010	17/10/23	Rua do Comércio, 240	0,30	Ausentes
011	17/10/23	Posto Policial	0,30	Ausentes
012	17/10/23	Rua João Alamy, 121	0,30	Ausentes
013	26/10/23	Rua João Alamy, 121	0,40	Ausentes
014	26/10/23	Rua do Comércio, 240	0,40	Ausentes
015	26/10/23	Posto Policial	0,40	Ausentes
016	26/10/23	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,40	Ausentes

PIRACAÍBA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	03/10/23	Rua Afonso Guimarães, 12	0,30	Ausentes
002	03/10/23	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,30	Ausentes
003	03/10/23	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,30	Ausentes
004	03/10/23	Rua Pedro Borges, 305	0,30	Ausentes
005	10/10/23	Rua Pedro Borges, 305	0,30	Ausentes
006	10/10/23	Rua Afonso Guimarães, 12	0,30	Ausentes
007	10/10/23	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,30	Ausentes
008	10/10/23	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,30	Ausentes
009	17/10/23	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,40	Ausentes
010	17/10/23	Rua Afonso Guimarães, 12	0,50	Ausentes
011	17/10/23	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,40	Ausentes
012	17/10/23	Rua Pedro Borges, 305	0,40	Ausentes
013	26/10/23	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,40	Ausentes
014	26/10/23	Rua Pedro Borges, 305	0,40	Ausentes
015	26/10/23	Rua Afonso Guimarães, 12	0,40	Ausentes
016	26/10/23	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,40	Ausentes

ARARAPIRA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	04/10/23	Rua Demerval Barbosa, 12	1,00	Ausentes
002	04/10/23	Rua da Mangueira, 14	1,00	Ausentes
003	10/10/23	Rua da Mangueira, 14	0,80	Ausentes
004	10/10/23	Rua Demerval Barbosa, 12	0,80	Ausentes
005	17/10/23	Rua Demerval Barbosa, 12	0,40	Ausentes
006	17/10/23	Rua da Mangueira, 14	0,40	Ausentes
007	26/10/23	Rua Demerval Barbosa, 12	0,50	Ausentes
008	26/10/23	Rua da Mangueira, 14	0,50	Ausentes

FLORESTINA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	04/10/23	Rua Manoel Caetano, 64	0,40	Ausentes
002	04/10/23	Rua Antônio Caetano, 90	0,60	Ausentes
003	10/10/23	Rua Antônio Caetano, 90	0,80	Ausentes
004	10/10/23	Rua Manoel Caetano, 64	0,80	Ausentes
005	19/10/23	Rua Antônio Caetano, 90	0,80	Ausentes
006	19/10/23	Rua Manoel Caetano, 64	0,80	Ausentes
007	26/10/23	Rua Antônio Caetano, 90	1,00	Ausentes
008	26/10/23	Rua Manoel Caetano, 64	1,00	Ausentes

BARRACÃO

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	03/10/23	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,20	Ausentes
002	03/10/23	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,20	Ausentes
003	10/10/23	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,30	Ausentes
004	10/10/23	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,30	Ausentes
005	17/10/23	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,60	Ausentes
006	17/10/23	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,60	Ausentes
007	26/10/23	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,60	Ausentes
008	26/10/23	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,60	Ausentes

Nota:

CRL: Cloro Residual Livre (Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/2021: mínimo de 0,2 e máximo de 5,0 mg/l).

Coliformes Totais/Fecais: ausência em 100 ml da amostra coletada.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 20 de novembro de 2.023.

CLÁUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO
Superintendente - SAE

MARLY RODRIGUES NEVES
Mat. 1864