

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

ARAGUARI

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	03/01/24	Av. Orlando César Vieira, 195 - Goiás Parte Alta	0,60	Ausentes
002	03/01/24	Av. das Palmeiras, 233 - São Sebastião	0,60	Ausentes
003	03/01/24	Rua dos Oitis, 120 - São Sebastião	0,40	Ausentes
004	03/01/24	Rua dos Tamburis, 805 - São Sebastião	0,60	Ausentes
005	03/01/24	Rua das Cabriunas, 524 - São Sebastião	0,40	Ausentes
006	04/01/24	Rua Dom Pedro II, 225	0,50	Ausentes
007	04/01/24	Rua Marechal Deodoro, 87	0,40	Ausentes
008	04/01/24	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 283	0,50	Ausentes
009	04/01/24	Rua dos Expedicionários, 184	0,50	Ausentes
010	04/01/24	Rua Aurélio de Oliveira, 292	0,50	Ausentes
011	05/01/24	Rua Rio Branco, 385	0,50	Ausentes
012	05/01/24	Rua Quinca Mariano, 212	0,40	Ausentes
013	05/01/24	Rua Joaquim Modesto, 142	0,50	Ausentes
014	05/01/24	Rua Daniel Xavier, 36	0,50	Ausentes
015	05/01/24	Rua Padre Lafaiete, 366	0,50	Ausentes
016	08/01/24	Rua Afonso Pena, 1115	0,40	Ausentes
017	08/01/24	Rua Saraiva, 05	0,40	Ausentes
018	08/01/24	Av. Senador Melo Viana, 395	0,50	Ausentes
019	08/01/24	Rua Luiz Otávio de Faria, 279 - Goiás	0,40	Ausentes
020	08/01/24	Rua João dos Santos Moutinho, 570 - Goiás	0,70	Ausentes
021	09/01/24	Rua São José, 233 - Paraíso	0,70	Ausentes
022	09/01/24	Rua Coronel Carneiro, 250 - Paraíso	0,50	Ausentes
023	09/01/24	Rua Amélia Araújo, 110 - Sibipiruna	0,50	Ausentes
024	09/01/24	Rua Santo Antônio, 269 - Sibipiruna	0,40	Ausentes
025	09/01/24	Rua Leopoldo Fernandes, 20 - Paraíso	0,60	Ausentes
026	10/01/24	Rua Professor José Rodrigues Oliveira, 20 - Paineiras	0,40	Ausentes
027	10/01/24	Rua São Crispim, 50 - Paraíso	0,50	Ausentes
028	10/01/24	Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 917 - Novo Horizonte	0,40	Ausentes
029	10/01/24	Rua Lourdes Rodrigues da Cunha, 550 - Novo Horizonte	0,40	Ausentes
030	10/01/24	Rua Antimônio, 212 - Beatriz	0,40	Ausentes
031	10/01/24	Av. Pércio Perfeito, 31 - Distrito Industrial	0,30	Ausentes
032	11/01/24	Rua Benjamim Constant, 28	0,40	Ausentes
033	11/01/24	Av. da Saudade, 141	0,40	Ausentes
034	11/01/24	Rua Hermes da Fonseca, 65 - Miranda	0,30	Ausentes
035	11/01/24	Rua Moreira César, 352 - Miranda	0,40	Ausentes

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
036	11/01/24	Rua Claudio Manoel, 266 - Miranda	0,30	Ausentes
037	12/01/24	Rua Itatiaia, 965 - Santa Terezinha	0,70	Ausentes
038	12/01/24	Rua Ceará, 530 - Santa Terezinha	0,50	Ausentes
039	12/01/24	Av. Miguel Assad Debs, 101	0,40	Ausentes
040	12/01/24	Rua Dezenove de Outubro, 412 - Santa Terezinha	0,50	Ausentes
041	12/01/24	Rua Maranhão,165 - Santa Terezinha	0,40	Ausentes
042	15/01/24	Rua Maurílio Pireti, 330 - Independência	0,40	Ausentes
043	15/01/24	Rua Guarani, 80 - São João	0,40	Ausentes
044	15/01/24	Rua Ventania, 367 - Independência	0,40	Ausentes
045	15/01/24	Rua Helena Calixto Vieira, 260 - Santa Terezinha	0,30	Ausentes
046	15/01/24	Rua das Araras, 546	0,40	Ausentes
047	16/01/24	Av. Mato Grosso, 1310	0,50	Ausentes
048	16/01/24	Rua Hermogêneo Dorázio, 760 - Interlagos	0,40	Ausentes
049	16/01/24	Rua Conceição Dorázio, 385 - Interlagos	0,50	Ausentes
050	16/01/24	Av. Minas Gerais, 499	0,50	Ausentes
051	16/01/24	Rua Florestina, 325 - Miranda	0,70	Ausentes
052	17/01/24	Rua Marcílio Dias, 160	0,40	Ausentes
053	17/01/24	Rua Padre Gil, 51 - Jardim Regina	0,30	Ausentes
054	17/01/24	Rua Caluta Santos, 87	0,30	Ausentes
055	17/01/24	Rua Mauro Cunha, 10 - Bosque	0,40	Ausentes
056	17/01/24	Av. Minas Gerais, 2106	0,40	Ausentes
057	18/01/24	Rua Antônio Lemos da Silva, 442	0,60	Ausentes
058	18/01/24	Rua Tertuliano Goulart, 70	0,60	Ausentes
059	18/01/24	Rua Avaré, 182	0,60	Ausentes
060	18/01/24	Rua Major Joaquim Magalhães, 269	0,60	Ausentes
061	18/01/24	Rua Natal Mujalli, 22	0,60	Ausentes
062	19/01/24	Rua da Paz, 37 - Santa Helena	0,40	Ausentes
063	19/01/24	Rua Elias Peixoto, 971 - Santa Helena	0,40	Ausentes
064	19/01/24	Av. Jardim Botânico, 318 - Santa Helena	0,50	Ausentes
065	19/01/24	Rua Gerânio, 60 - Santa Helena	0,50	Ausentes
066	19/01/24	Av. Santos Dumont, 872	0,40	Ausentes
067	19/01/24	Rua Caetés,100	0,50	Ausentes
068	22/01/24	Rua Dinorá Pacca, 50	0,70	Ausentes
069	22/01/24	Rua Natália Wolfgang, 58	0,50	Ausentes
070	22/01/24	Rua Pastor Florentino Ferreira, 771	0,60	Ausentes
071	22/01/24	Rua Manoel Borges, 391	0,60	Ausentes
072	22/01/24	Rua Vereador Dr. Oabi Gebrim, 120 - Fátima	0,50	Ausentes
073	23/01/24	Rua Sebastião Campos, 225 - Residencial Madri	0,50	Ausentes
074	23/01/24	Rua Sonilda Costa Ribeiro, 60 - Brasília	0,40	Ausentes
075	23/01/24	Av. Brasil, 470 - Brasília	0,40	Ausentes
076	23/01/24	Rua Israel Pinheiro,1720 - Maria Eugênia	0,50	Ausentes
077	23/01/24	Rua Amazonas, 860	0,50	Ausentes
078	24/01/24	Rua Antônio Mordente Filho, 161 - Flamboyants	0,60	Ausentes
079	24/01/24	Rua Claudinei Roosevelt Della Posta, 80 - Milenium	0,50	Ausentes

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
080	24/01/24	Rua Sergipe, 318 - Eduardo Moreira	0,50	Ausentes
081	24/01/24	Rua Pernambuco, 230 - Aeroporto	0,60	Ausentes
082	24/01/24	Rua Manaus, 80 - Eduardo Moreira	0,60	Ausentes
083	25/01/24	Rua Paraná, 341 - Aeroporto	0,40	Ausentes
084	25/01/24	Rua João Fernandes da Silva, 50 - Amorim	0,30	Ausentes
085	25/01/24	Rua Padre Nicácio, 325 - Amorim	0,30	Ausentes
086	25/01/24	Rua das Andorinhas, 73 - Idelmino	0,40	Ausentes
087	25/01/24	Rua Caiapó,765 - Idelmino	0,30	Ausentes
088	26/01/24	Rua Sebastião Sabino de Oliveira, 120 - Vila Olímpica	0,80	Ausentes
089	26/01/24	Rua Esmon Corrêa Melo, 280 - Vila Olímpica	0,70	Ausentes
090	26/01/24	Rua José Luiz Franca, 730 - Vieno	0,40	Ausentes
091	26/01/24	Rua Maria Moreira, 505 - Vieno	0,40	Ausentes
092	29/01/24	Rua Oito, 223 - Ouro Verde	0,50	Ausentes
093	29/01/24	Rua Sete, 90 - Ouro Verde	0,50	Ausentes
094	29/01/24	Av. Um, 390 - Portal dos Ipês	0,40	Ausentes
095	29/01/24	Rua Cinco, 20 - Portal dos Ipês	0,40	Ausentes
096	30/01/24	Rua Paulino Abdalla, 47 - Bosque	0,70	Ausentes
097	30/01/24	Rua Ângelo de Lima, 67 - Bosque	0,70	Ausentes
098	31/01/24	Rua Raul José Belém, 949	0,70	Ausentes
099	31/01/24	Av. das Codornas 495	0,60	Ausentes
100	31/01/24	Rua José David Skaf, 220 - Jardim Botânico	0,70	Ausentes

AMANHECE

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	05/01/24	Rua João Alamy, 121	0,60	Ausentes
002	05/01/24	Rua do Comércio, 240	0,60	Ausentes
003	05/01/24	Posto Policial	0,60	Ausentes
004	05/01/24	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,60	Ausentes
005	10/01/24	Rua João Alamy, 121	0,40	Ausentes
006	10/01/24	Rua do Comércio, 240	0,40	Ausentes
007	10/01/24	Posto Policial	0,40	Ausentes
008	10/01/24	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,40	Ausentes
009	17/01/24	Rua João Alamy, 121	0,80	Ausentes
010	17/01/24	Rua do Comércio, 240	0,80	Ausentes
011	17/01/24	Posto Policial	0,80	Ausentes
012	17/01/24	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,80	Ausentes
013	24/01/24	Rua João Alamy, 121	0,40	Ausentes
014	24/01/24	Rua do Comércio, 240	0,40	Ausentes
015	24/01/24	Posto Policial	0,40	Ausentes
016	24/01/24	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,40	Ausentes

PIRACAÍBA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	04/01/24	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,50	Ausentes
002	04/01/24	Rua Pedro Borges, 305	0,50	Ausentes
003	04/01/24	Rua Afonso Guimarães, 12	0,50	Ausentes
004	04/01/24	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,50	Ausentes
005	09/01/24	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,40	Ausentes
006	09/01/24	Rua Pedro Borges, 305	0,40	Ausentes
007	09/01/24	Rua Afonso Guimarães, 12	0,30	Ausentes
008	09/01/24	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,30	Ausentes
009	18/01/24	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,40	Ausentes
010	18/01/24	Rua Pedro Borges, 305	0,30	Ausentes
011	18/01/24	Rua Afonso Guimarães, 12	0,40	Ausentes
012	18/01/24	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,40	Ausentes
013	24/01/24	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,50	Ausentes
014	24/01/24	Rua Pedro Borges, 305	0,50	Ausentes
015	24/01/24	Rua Afonso Guimarães, 12	0,50	Ausentes
016	24/01/24	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,50	Ausentes

ARARAPIRA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	05/01/24	Rua Demerval Barbosa, 12	1,00	Ausentes
002	05/01/24	Rua da Mangueira, 14	1,00	Ausentes
003	12/01/24	Rua Demerval Barbosa, 12	1,50	Ausentes
004	12/01/24	Rua da Mangueira, 14	1,50	Ausentes
005	17/01/24	Rua Demerval Barbosa, 12	1,20	Ausentes
006	17/01/24	Rua da Mangueira, 14	1,20	Ausentes
007	26/01/24	Rua Demerval Barbosa, 12	2,00	Ausentes
008	26/01/24	Rua da Mangueira, 14	2,00	Ausentes

FLORESTINA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	03/01/24	Rua Antônio Caetano, 90	0,60	Ausentes
002	03/01/24	Rua Manoel Caetano, 64	0,60	Ausentes
003	10/01/24	Rua Antônio Caetano, 90	0,60	Ausentes
004	10/01/24	Rua Manoel Caetano, 64	0,60	Ausentes
005	16/01/24	Rua Antônio Caetano, 90	0,80	Ausentes
006	16/01/24	Rua Manoel Caetano, 64	0,80	Ausentes
007	23/01/24	Rua Antônio Caetano, 90	0,60	Ausentes
008	23/01/24	Rua Manoel Caetano, 64	0,60	Ausentes

BARRACÃO

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	04/01/24	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,50	Ausentes
002	04/01/24	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,50	Ausentes
003	09/01/24	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,60	Ausentes
004	09/01/24	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,60	Ausentes
005	18/01/24	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	1,20	Ausentes
006	18/01/24	Rua Cláudio Guimarães, 40	1,20	Ausentes
007	24/01/24	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,60	Ausentes
008	24/01/24	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,60	Ausentes

Nota:

CRL: Cloro Residual Livre (Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/2021: mínimo de 0,2 e máximo de 5,0 mg/l).

Coliformes Totais/Fecais: ausência em 100 ml da amostra coletada.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 09 de fevereiro de 2024.

LUIZ FELIPE DE MIRANDA
Superintendente - SAE

MARLY RODRIGUES NEVES
Mat. 1864