

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

ARAGUARI

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	01/02/23	Rua dos Jequitibás, 199 - São Sebastião	0,60	Ausentes
002	01/02/23	Rua dos Cedros, 200 - São Sebastião	0,80	Ausentes
003	01/02/23	Rua dos Buritis, 805 - São Sebastião	0,80	Ausentes
004	01/02/23	Rua dos Carvalhos, 327 - São Sebastião	0,80	Ausentes
005	01/02/23	Rua das Palmeiras, 55 - São Sebastião	0,60	Ausentes
006	02/02/23	Rua Mário Ribeiro, 180 - Aeroporto Sul	0,40	Ausentes
007	02/02/23	Rua Violeta, 142 - Santa Helena	0,40	Ausentes
008	02/02/23	Av. do Contorno, 2058 - Santa Helena	0,40	Ausentes
009	02/02/23	Rua das Rosas, 50 - Santa Helena	0,60	Ausentes
010	02/02/23	Rua Horizonte, 131 - Santa Helena	0,60	Ausentes
011	02/02/23	Rua da Paz, 190 - Santa Helena	0,60	Ausentes
012	03/02/23	Av. Dr. Oswaldo Pieruccetti, 161	0,80	Ausentes
013	03/02/23	Rua Coronel Carneiro, 250 - Paraíso	0,50	Ausentes
014	03/02/23	Rua Amélia Araújo, 110 - Sibipiruna	0,50	Ausentes
015	03/02/23	Rua Santo Antônio, 269 - Sibipiruna	0,50	Ausentes
016	03/02/23	Rua Professor José Rodrigues Oliveira, 20 - Paineiras	0,40	Ausentes
017	06/02/23	Rua Luiz Humberto Mendes, 230 - Sibipiruna	0,30	Ausentes
018	06/02/23	Rua Jacinta Cruz, 185 - Paraíso	0,30	Ausentes
019	07/02/23	Rua Paraná, 341 - Aeroporto	0,60	Ausentes
020	07/02/23	Av. Porto Alegre, 1115	0,80	Ausentes
021	07/02/23	Rua Sergipe, 318 - Eduardo Moreira	0,80	Ausentes
022	07/02/23	Rua João Fernandes da Silva, 50 - Amorim	0,80	Ausentes
023	07/02/23	Rua Guanabara, 380 - Amorim	0,80	Ausentes
024	08/02/23	Rua Rio de Janeiro, 575 - Amorim	0,80	Ausentes
025	08/02/23	Av. José Messias da Silva, 180	0,80	Ausentes
026	08/02/23	Rua Raul José de Belém, 907	0,80	Ausentes
027	08/02/23	Rua Padre Nicácio, 925 - Amorim	0,80	Ausentes
028	08/02/23	Rua Newton Atheniel, 516 - Milenium	0,80	Ausentes
029	09/02/23	Rua Jaime Gomes, 55	0,80	Ausentes
030	09/02/23	Rua Estrela do Sul, 373	1,00	Ausentes
031	09/02/23	Av. Minas Gerais, 1315	1,00	Ausentes
032	09/02/23	Rua Júlio Erbeta, 70	0,60	Ausentes
033	09/02/23	Rua Gonçalves Dias, 58	0,80	Ausentes
034	10/02/23	Rua Nader Cury, 247	0,80	Ausentes
035	10/02/23	Praça Tereza França de Lima, 45	0,80	Ausentes

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
036	10/02/23	Rua Antônio Lemos da Silva, 442	0,80	Ausentes
037	10/02/23	Praça Farid Nader, 217	0,80	Ausentes
038	10/02/23	Rua Afonso Pena, 25	0,80	Ausentes
039	13/02/23	Rua Dinorá Pacca, 50	0,40	Ausentes
040	13/02/23	Rua Um, 80 - Portal de Fátima	0,40	Ausentes
041	13/02/23	Rua Abílio Vieira, 120 - Residencial Madri	0,40	Ausentes
042	13/02/23	Rua São Francisco, 860 - Brasília	0,40	Ausentes
043	13/02/23	Rua Niquelândia, 1720 - Brasília	0,40	Ausentes
044	14/02/23	Rua Natália Wolfgang, 55	0,60	Ausentes
045	14/02/23	Praça Augusto Diniz, 105 - Morada de Fátima	0,80	Ausentes
046	14/02/23	Rua Alex Fernandes França, 110 - Industrial	0,60	Ausentes
047	14/02/23	Av. Nicolau Dorázio, 240	0,60	Ausentes
048	14/02/23	Rua Manoel Borges, 300 - Morada de Fátima	0,60	Ausentes
049	15/02/23	Rua Satélite, 333 - Beatriz	0,60	Ausentes
050	15/02/23	Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 917 - Novo Horizonte	0,80	Ausentes
051	15/02/23	Rua Tambu, 30 - Beatriz	0,40	Ausentes
052	15/02/23	Rua Lourdes Rodrigues da Cunha, 1100	0,40	Ausentes
053	16/02/23	Rua Saraiva, 05	0,80	Ausentes
054	16/02/23	Rua José Vicente de Lima, 220 - Goiás	0,80	Ausentes
055	16/02/23	Rua Dona Cesária, 889	0,80	Ausentes
056	16/02/23	Rua Severino Alves Cardoso, 20 - Goiás	0,80	Ausentes
057	16/02/23	Rua Luiz Otávio de Faria, 278 - Goiás	0,80	Ausentes
058	16/02/23	Rua Marechal Deodoro, 87	0,80	Ausentes
059	16/02/23	Rua Dom Pedro II, 225	0,80	Ausentes
060	16/02/23	Rua dos Expedicionários, 184	0,80	Ausentes
061	17/02/23	Rua Martinez Rodrigues da Cunha, 267	0,40	Ausentes
062	17/02/23	Travessa Sete de Setembro, 49	0,60	Ausentes
063	17/02/23	Rua Rio Branco, 385	0,50	Ausentes
064	17/02/23	Rua Afonso Pena, 1975	0,60	Ausentes
065	17/02/23	Rua Joaquim Modesto, 112	0,60	Ausentes
066	17/02/23	Rua Rui Barbosa, 470	0,40	Ausentes
067	17/02/23	Rua Padre Lafaiete, 366	0,60	Ausentes
068	23/02/23	Av. da Saudade, 141	0,30	Ausentes
069	23/02/23	Av. Miguel Assad Debs, 1470 - Santa Terezinha	0,30	Ausentes
070	23/02/23	Rua Uruguaiana, 131	0,30	Ausentes
071	23/02/23	Rua Dom Silvério, 80	0,30	Ausentes
072	23/02/23	Rua Catalão, 530	0,80	Ausentes
073	23/02/23	Av. Calimério Pereira de Ávila, 1880	0,40	Ausentes
074	23/02/23	Rua Conceição Dorázio, 380 - Interlagos	0,30	Ausentes
075	23/02/23	Rua Corumbaíba, 200 - Jóquei Clube	0,30	Ausentes
076	23/02/23	Rua Ipameri, 75 - Jóquei Clube	0,30	Ausentes
077	23/02/23	Rua Estácio de Sá, 530 - Miranda	0,30	Ausentes
078	23/02/23	Rua Joaquim Aníbal, 615	0,30	Ausentes
079	24/02/23	Rua Floriano Peixoto, 840 - Miranda	0,30	Ausentes

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
080	24/02/23	Av. Mato Grosso, 1514	0,30	Ausentes
081	24/02/23	Rua Florestina, 725 - Miranda	0,60	Ausentes
082	24/02/23	Av. Minas Gerais, 184	0,40	Ausentes
083	24/02/23	Rua Anhanguera, 546 - Santiago	0,30	Ausentes
084	24/02/23	Av. Belo Horizonte, 570 - Santiago	0,30	Ausentes
085	24/02/23	Av. Cornélia Rodrigues da Cunha, 995	0,40	Ausentes
086	24/02/23	Rua da Prata, 50 - Jôquei Clube	0,40	Ausentes
087	24/02/23	Rua Ventania, 347 - Independência	0,30	Ausentes
088	27/02/23	Rua E, 321 - Vila Olímpica	1,00	Ausentes
089	27/02/23	Rua F, 180 - Vila Olímpica	1,00	Ausentes
090	27/02/23	Av. Benedito Teodoro Naves, 1002 - Vieno	1,00	Ausentes
091	27/02/23	Rua André Fernandes Reis, 140 - Vieno	1,00	Ausentes
092	27/02/23	Rua Dois, 121 - Ouro Verde	1,00	Ausentes
093	27/02/23	Rua Oito, 223 - Ouro Verde	1,00	Ausentes
094	28/02/23	Rua Iturama, 20 - Amorim	0,80	Ausentes
095	28/02/23	Rua Raul José de Belém, 949	0,80	Ausentes
096	28/02/23	Av. José David Skaf, 1080 - Jardim Botânico	0,80	Ausentes
097	28/02/23	Av. Um, 860 - Portal dos Ipês	0,60	Ausentes
098	28/02/23	Rua Onze, 120 - Portal dos Ipês	0,60	Ausentes
099	28/02/23	Rua Paulino Abdalla, 47 - Bosque	0,80	Ausentes
100	28/02/23	Rua Ângelo de Lima, 67 - Bosque	0,80	Ausentes

AMANHECE

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	01/02/23	Rua do Comércio, 240	0,40	Ausentes
002	01/02/23	Posto Policial	0,40	Ausentes
003	01/02/23	Rua João Alamy, 121	0,30	Ausentes
004	01/02/23	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,40	Ausentes
005	08/02/23	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,40	Ausentes
006	08/02/23	Rua João Alamy, 121	0,40	Ausentes
007	08/02/23	Rua do Comércio, 240	0,40	Ausentes
008	08/02/23	Posto Policial	0,40	Ausentes
009	16/02/23	Posto Policial	0,60	Ausentes
010	16/02/23	Rua do Comércio, 240	0,40	Ausentes
011	16/02/23	Rua João Alamy, 121	0,40	Ausentes
012	16/02/23	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,60	Ausentes
013	24/02/23	Posto Policial	0,60	Ausentes
014	24/02/23	Rua do Comércio, 240	0,60	Ausentes
015	24/02/23	Rua João Alamy, 121	0,60	Ausentes
016	24/02/23	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,60	Ausentes

PIRACAÍBA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	07/02/23	Rua Afonso Guimarães, 12	0,60	Ausentes
002	07/02/23	Rua Pedro Borges, 305	0,60	Ausentes
003	07/02/23	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,80	Ausentes
004	07/02/23	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,60	Ausentes
005	14/02/23	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,60	Ausentes
006	14/02/23	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,80	Ausentes
007	14/02/23	Rua Pedro Borges, 305	1,00	Ausentes
008	14/02/23	Rua Afonso Guimarães, 12	1,00	Ausentes
009	23/02/23	Rua Afonso Guimarães, 12	0,60	Ausentes
010	23/02/23	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,80	Ausentes
011	23/02/23	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,60	Ausentes
012	23/02/23	Rua Pedro Borges, 305	0,60	Ausentes
013	28/02/23	Rua Pedro Borges, 305	0,60	Ausentes
014	28/02/23	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,60	Ausentes
015	28/02/23	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,40	Ausentes
016	28/02/23	Rua Afonso Guimarães, 12	0,60	Ausentes

ARARAPIRA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	02/02/24	Rua Demerval Barbosa, 12	1,00	Ausentes
002	02/02/24	Rua da Mangueira, 14	1,00	Ausentes
003	07/02/24	Rua Demerval Barbosa, 12	0,20	Ausentes
004	07/02/24	Rua da Mangueira, 14	0,20	Ausentes
005	21/02/24	Rua Demerval Barbosa, 12	1,20	Ausentes
006	21/02/24	Rua da Mangueira, 14	1,20	Ausentes
007	28/02/24	Rua Demerval Barbosa, 12	0,40	Ausentes
008	28/02/24	Rua da Mangueira, 14	0,40	Ausentes

FLORESTINA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	02/02/24	Rua Antônio Caetano, 90	0,60	Ausentes
002	02/02/24	Rua Manoel Caetano, 64	0,60	Ausentes
003	09/02/24	Rua Manoel Caetano, 64	0,80	Ausentes
004	09/02/24	Rua Antônio Caetano, 90	0,80	Ausentes
005	22/02/24	Rua Antônio Caetano, 90	0,50	Ausentes
006	22/02/24	Rua Manoel Caetano, 64	0,50	Ausentes
007	28/02/24	Rua Antônio Caetano, 90	0,40	Ausentes
008	28/02/24	Rua Manoel Caetano, 64	0,40	Ausentes

BARRACÃO

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	02/02/24	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	1,00	Ausentes
002	02/02/24	Rua Cláudio Guimarães, 40	1,00	Ausentes
003	07/02/24	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,40	Ausentes
004	07/02/24	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,40	Ausentes
005	21/02/24	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,80	Ausentes
006	21/02/24	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,80	Ausentes
007	28/02/24	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	1,00	Ausentes
008	28/02/24	Rua Cláudio Guimarães, 40	1,00	Ausentes

Nota:

CRL: Cloro Residual Livre (Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/2021: mínimo de 0,2 e máximo de 5,0 mg/l).

Coliformes Totais/Fecais: ausência em 100 ml da amostra coletada.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 14 de março de 2024.

LUIZ FELIPE DE MIRANDA
Superintendente - SAE

MARLY RODRIGUES NEVES
Mat. 1864