



## RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna públicos os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

### ARAGUARI

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	01/04/26	CMEI Padre Nilo II - Praça Augusto Diniz, 198	0,70	Ausentes
002	01/04/26	CMEI Vó Zita - Rua Quatro, 1115 - Goiás	0,40	Ausentes
003	01/04/26	CEM João Pedreiro - Rua Dr. Canabrava, 100	0,80	Ausentes
004	01/04/26	UBS Goiás - Praça Santo Antônio, S/N - Bairro Goiás	0,70	Ausentes
005	01/04/26	Rua dos Expedicionários, 184	0,80	Ausentes
006	06/04/26	Rua Martinez Rodrigues da Cunha, 365	1,20	Ausentes
007	06/04/26	Travessa Sete de Setembro, 59	1,00	Ausentes
008	06/04/26	Rua Quinca Mariano, 212	1,00	Ausentes
009	06/04/26	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 711	1,20	Ausentes
010	06/04/26	Rua Dona Cesária, 370	0,30	Ausentes
011	07/04/26	Rua Saraiva, 05	0,30	Ausentes
012	07/04/26	Rua Joaquim Modesto, 142	0,30	Ausentes
013	07/04/26	Rua Wenceslau Bráz, 470	0,30	Ausentes
014	07/04/26	Rua Pedro Nasciutti, 695	0,30	Ausentes
015	07/04/26	Rua Padre Lafaiete, 366	0,30	Ausentes
016	08/04/26	CMEI Osvaldina Ana Nery - Rua Albino Vieira de Resende, 400	0,70	Ausentes
017	08/04/26	CMEI Padre Nilo - Rua Paranaguá, 238	0,80	Ausentes
018	08/04/26	CEM Neusa Rodrigues Teixeira - Rua Jacyr Guedes Costa, 150	0,30	Ausentes
019	08/04/26	CEM Rosângela de Fátima Cardoso Rodrigues	0,90	Ausentes
020	08/04/26	CEM Ten. Cel. Vilagran Cabrita - Av. Comissão Crulls, 35	0,70	Ausentes
021	09/04/26	ESF Brasília I e II - Praça Juscelino Kubitschek, S/N	0,60	Ausentes



# SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Hugo Alessi, 50 B. Industrial - CEP 38.442-028 - Fone: (34) 3242-3579

ARAGUARI-MG

022	09/04/26	ESF Chamcia / Maria Eugênia - Rua Antônio B. Sobrinho, 130	0,80	Ausentes
023	09/04/26	ESF Maria Eugênia I - Av. Maria Abadia da Costa, 422	0,60	Ausentes
024	09/04/26	ESF Portal de Fátima I e II - Av. Brasil, 633	0,40	Ausentes
025	09/04/26	Rua Natália Wolfgang, 55	1,20	Ausentes
026	10/04/26	CMEI Irmã Margarida - Rua Irmã Marlene da Cunha Faria, 151	0,80	Ausentes
027	10/04/26	CMEI Nossa Senhora da Penha - Rua São Salvador, 680	0,80	Ausentes
028	10/04/26	ESF Bosque - Rua Jair Agair Rosa, 183	1,00	Ausentes
029	10/04/26	UBS Amorim - Rua Guarani, 83	0,60	Ausentes
030	10/04/26	Rua Paraná, 341 - Milenium	0,60	Ausentes
031	13/04/26	Av. Porto Alegre, 1115	0,30	Ausentes
032	13/04/26	Rua Raimundo Joel, 880 - Milenium	1,00	Ausentes
033	13/04/26	Rua Ismael Moutinho, 180 - Flamboyants	1,00	Ausentes
034	13/04/26	Rua Coromandel, 877 - Amorim	1,00	Ausentes
035	13/04/26	Rua Tamoios, 250 - Amorim	0,80	Ausentes
036	14/04/26	CMEI Lázaro Camargo - Rua Rio Grande do Sul, 721	0,40	Ausentes
037	14/04/26	CMEI Maria da Glória Gonçalves - Rua Estácio de Sá, 1850	0,60	Ausentes
038	14/04/26	CMEI Zoroastro Moreira - Rua Helena Calixto Vieira, 421	0,50	Ausentes
039	14/04/26	CAIC Dr. Arcino Santos Laureano - Rua Augusto Carpaneda, 20	0,60	Ausentes
040	14/04/26	CEM Maria de Fátima Oliveira Morais - Rua Sacramento, 41	0,50	Ausentes
041	15/04/26	ESF Independência I e II - Rua Dr. Augusto Carpaneda, 199	1,00	Ausentes
042	15/04/26	ESF Miranda I e II - Rua Tupaciguara, 335	0,40	Ausentes
043	15/04/26	ESF Santa Terezinha I e III - Av. Miguel Assad Debs, 151	1,00	Ausentes
044	15/04/26	ESF Santa Terezinha II - Av. Cornélia Rodrigues da Cunha, 851	0,50	Ausentes
045	15/04/26	Rua das Palmeiras, 120 - Palmeiras do Império	1,00	Ausentes
046	16/04/26	Rua Monte Carmelo, 432 - Jôquei Clube	1,00	Ausentes
047	16/04/26	Rua Uruguaiana, 132	0,60	Ausentes
048	16/04/26	Rua Cesário Alvim, 472	1,00	Ausentes
049	16/04/26	Av. Minas Gerais, 210	0,80	Ausentes
050	16/04/26	Rua Joaquim Carvalho Soares, 10 - Rosário	0,60	Ausentes
051	17/04/26	Rua Hermes da Fonseca, 70 - Miranda	1,00	Ausentes
052	17/04/26	Rua Hermogêneo Dorázio, 660 - Interlagos	1,00	Ausentes
053	17/04/26	Rua Ararapira, 357 - Santiago	0,90	Ausentes
054	17/04/26	Rua Moreira César, 552 - Miranda	1,00	Ausentes
055	17/04/26	Rua Itatiaia, 965 - Santa Terezinha	1,00	Ausentes



# SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Hugo Alessi, 50 B. Industrial - CEP 38.442-028 - Fone: (34) 3242-3579

ARAGUARI-MG

056	22/04/26	CEM Mário da Silva Pereira - Av. Minas Gerais, 2187	0,40	Ausentes
057	22/04/26	ESF Central - Rua José Carrijo, 155 - Centro	0,90	Ausentes
058	22/04/26	Rua Gonçalves Dias, 58	0,80	Ausentes
059	22/04/26	Rua Padre Gil, 51 - Jardim Regina	0,50	Ausentes
060	22/04/26	Rua José do Patrocínio, 318	0,70	Ausentes
061	23/04/26	Rua Antônio Camilo da Costa, 273	1,20	Ausentes
062	23/04/26	Av. Minas Gerais, 1060	1,00	Ausentes
063	23/04/26	Rua Jaime Gomes, 55	1,00	Ausentes
064	23/04/26	Praça Getúlio Vargas, 185	1,00	Ausentes
065	23/04/26	Rua Nader Cury, 247	1,00	Ausentes
066	24/04/26	CMEI Inês Vasconcelos Paiva Neves - Rua das Palmeiras, 185	0,40	Ausentes
067	24/04/26	ESF São Sebastião I e II - Rua das Palmeiras, 60	0,40	Ausentes
068	24/04/26	Av. Orlando César Vieira, 195 - Goiás Parte Alta	0,40	Ausentes
069	24/04/26	CAPS São Sebastião - Rua Terezinha Machado da Silva, 550	0,40	Ausentes
070	24/04/26	Rua das Candeias, 410 - São Sebastião	0,30	Ausentes
071	27/04/26	CMEI Maria Barbosa - Rua Benedito Teodoro Naves, 1101	0,60	Ausentes
072	27/04/26	Rua André Fernandes dos Reis, 140 - Vieno	0,60	Ausentes
073	27/04/26	CMEI Maria Belém - Rua Padre Gusmão, 134 - Paraíso	0,30	Ausentes
074	27/04/26	ESF Paraíso I e II - Praça Antônio Marcelino Dias, 10 - Paraíso	0,30	Ausentes
075	27/04/26	Rua Leopoldo Fernandes, 05 - Paraíso	0,30	Ausentes
076	28/04/26	Rua Geraldo Gomide Borges, 100 - Sibipiruna	1,00	Ausentes
077	28/04/26	Rua Professor José Rodrigues Oliveira, 20 - Paineiras	0,30	Ausentes
078	28/04/26	Rua Coronel Carneiro, 250 - Paraíso	0,30	Ausentes
079	28/04/26	Rua Santo Antônio, 269 - Paineiras	1,00	Ausentes
080	28/04/26	E C M Prof. Hermenegildo Marques Veloso - Rua Um, 585	1,00	Ausentes
081	29/04/26	CMEI Matilde Debs Diniz - Rua Professor Luiz Rocha, 45	0,40	Ausentes
082	29/04/26	CMEI Lybia Vieira - Rua D, 91 - Portal dos Ipês	0,40	Ausentes
083	29/04/26	CMEI Wanda Pieruccetti - Rua Dois, 151 - Portal dos ipês	0,40	Ausentes
084	29/04/26	CMEI Padre Alberto Art's - Rua Elias Peixoto, 512 - Santa Helena	0,40	Ausentes
085	29/04/26	CMEI Eloísa Marques Nunes - Rua Violeta, 51 - Santa Helena	0,40	Ausentes
086	29/04/26	CEM Ondina Moutinho Vieira - Av. Jardim Botânico, 50	0,40	Ausentes
087	29/04/26	Rua Elias Peixoto, 971 - Santa Helena	0,40	Ausentes
088	29/04/26	ESF Gutierrez - Av. do Contorno, 2240	0,40	Ausentes
089	29/04/26	Rua José Tiradentes de Lima, 2025	0,40	Ausentes
090	29/04/26	CMEI Zaquia Pedreiro Skaf - Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 829	1,00	Ausentes



# SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Hugo Alessi, 50 B. Industrial - CEP 38.442-028 - Fone: (34) 3242-3579

091	30/04/26	CEM Papa João XXIII - Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 789	0,30	Ausentes
092	30/04/26	ESF Novo Horizonte - Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 650	0,30	Ausentes
093	30/04/26	Rua Calimério Borges, 205 - Beatriz	0,90	Ausentes
094	30/04/26	Rua Paulino Abdalla, 47 - Bosque	0,40	Ausentes
095	30/04/26	Rua Ângelo de Lima, 67 - Bosque	0,30	Ausentes
096	30/04/26	Rua Raul José de Belém, 949	1,20	Ausentes
097	30/04/26	Rua Iturama, 20	1,00	Ausentes
098	30/04/26	Rua Sebastião Sabino de Oliveira, 541 - Vila Olímpica	1,20	Ausentes
099	30/04/26	Rua Edson Corrêa de Melo, 321 - Vila Olímpica	1,20	Ausentes
100	30/04/26	Rua José David Skaf, 210 - Jardim Botânico	1,00	Ausentes

## AMANHECE

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	08/04/26	CMEI do Distrito de Amanhece - Rua Marciano Santos, 491	0,50	Ausentes
002	08/04/26	CEM Realino Elias Carrijo - Rua Marciano Santos, 595	0,40	Ausentes
003	08/04/26	Rua João Alamy, 121	0,50	Ausentes
004	08/04/26	ESF Amanhece - Rua Osvaldo Cruz, 463	0,50	Ausentes
005	14/04/26	CMEI do Distrito de Amanhece - Rua Marciano Santos, 491	0,60	Ausentes
006	14/04/26	CEM Realino Elias Carrijo - Rua Marciano Santos, 595	0,60	Ausentes
007	14/04/26	Rua João Alamy, 121	0,60	Ausentes
008	14/04/26	ESF Amanhece - Rua Osvaldo Cruz, 463	0,60	Ausentes
009	24/04/26	CMEI do Distrito de Amanhece - Rua Marciano Santos, 491	0,80	Ausentes
010	24/04/26	CEM Realino Elias Carrijo - Rua Marciano Santos, 595	0,80	Ausentes
011	24/04/26	Rua João Alamy, 121	0,80	Ausentes
012	24/04/26	ESF Amanhece - Rua Osvaldo Cruz, 463	0,80	Ausentes
013	29/04/26	CMEI do Distrito de Amanhece - Rua Marciano Santos, 491	0,80	Ausentes
014	29/04/26	CEM Realino Elias Carrijo - Rua Marciano Santos, 595	0,80	Ausentes
015	29/04/26	Rua João Alamy, 121	0,80	Ausentes
016	29/04/26	ESF Amanhece - Rua Osvaldo Cruz, 463	0,80	Ausentes



# SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Hugo Alessi, 50 B. Industrial - CEP 38.442-028 - Fone: (34) 3242-3579

## PIRACAÍBA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	09/04/26	CMEI Talita Pereira de Oliveira - Rua Pedro Borges, 251	0,60	Ausentes
002	09/04/26	CEM João Ribeiro de Araújo - Rua José Guimarães, 41	0,60	Ausentes
003	09/04/26	Rua Afonso Guimarães, 12	0,50	Ausentes
004	09/04/26	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,50	Ausentes
005	16/04/26	CMEI Talita Pereira de Oliveira - Rua Pedro Borges, 251	0,60	Ausentes
006	16/04/26	CEM João Ribeiro de Araújo - Rua José Guimarães, 41	0,60	Ausentes
007	16/04/26	Rua Afonso Guimarães, 12	0,60	Ausentes
008	16/04/26	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,60	Ausentes
009	24/04/26	CMEI Talita Pereira de Oliveira - Rua Pedro Borges, 251	0,50	Ausentes
010	24/04/26	CEM João Ribeiro de Araújo - Rua José Guimarães, 41	0,50	Ausentes
011	24/04/26	Rua Afonso Guimarães, 12	0,50	Ausentes
012	24/04/26	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,50	Ausentes
013	29/04/26	CMEI Talita Pereira de Oliveira - Rua Pedro Borges, 251	0,80	Ausentes
014	29/04/26	CEM João Ribeiro de Araújo - Rua José Guimarães, 41	0,60	Ausentes
015	29/04/26	Rua Afonso Guimarães, 12	0,80	Ausentes
016	29/04/26	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,90	Ausentes

## ARARAPIRA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	08/04/26	Rua da Mangueira, 14	0,50	Ausentes
002	08/04/26	Rua Demerval Barbosa, 12	0,60	Ausentes
003	14/04/26	Rua da Mangueira, 14	1,60	Ausentes
004	14/04/26	Rua Demerval Barbosa, 12	1,60	Ausentes
005	24/04/26	Rua da Mangueira, 14	2,00	Ausentes
006	24/04/26	Rua Demerval Barbosa, 12	2,00	Ausentes
007	29/04/26	Rua da Mangueira, 14	1,30	Ausentes
008	29/04/26	Rua Demerval Barbosa, 12	1,30	Ausentes



# SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Hugo Alessi, 50 B. Industrial - CEP 38.442-028 - Fone: (34) 3242-3579

## FLORESTINA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	08/04/26	Rua Antônio Caetano, 90	0,70	Ausentes
002	08/04/26	Rua Manoel Caetano, 64	0,70	Ausentes
003	15/04/26	Rua Antônio Caetano, 90	0,80	Ausentes
004	15/04/26	Rua Manoel Caetano, 64	1,20	Ausentes
005	24/04/26	Rua Antônio Caetano, 90	1,50	Ausentes
006	24/04/26	Rua Manoel Caetano, 64	1,50	Ausentes
007	29/04/26	Rua Antônio Caetano, 90	0,60	Ausentes
008	29/04/26	Rua Manoel Caetano, 64	0,60	Ausentes

## BARRACÃO

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	09/04/26	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,40	Ausentes
002	09/04/26	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,40	Ausentes
003	16/04/26	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,60	Ausentes
004	16/04/26	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,60	Ausentes
005	24/04/26	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,50	Ausentes
006	24/04/26	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,50	Ausentes
007	29/04/26	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,60	Ausentes
008	29/04/26	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,60	Ausentes

### Nota:

CRL: Cloro Residual Livre (Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/2021: mínimo de 0,2 e máximo de 5,0 mg/l).



# **SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO**

Av. Hugo Alessi, 50 B. Industrial - CEP 38.442-028 - Fone: (34) 3242-3579

---

Coliformes Totais/Fecais: ausência em 100 ml da amostra coletada.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 04 de maio de 2026.

**LUIZ FELIPE DE MIRANDA**  
Superintendente - SAE

**MARLY RODRIGUES NEVES**  
Mat. 1864