Relatório de Ensaio 62346/2026.0.NA

Proposta Técnica: PC215/2026

Data de Publicação: 20/08/2026 08:27

Identificação Conta	
Cliente: Superintendência de Água e Esgoto - Araguari	**CNPJ/CPF:** 16.829.475/0001-25
Contato: Marly Rodrigues Neves	**Telefone:** (34) 3246-7900 / (34) 3242-3579
Endereço: Avenida Hugo Alessi, 50. - Distrito Industrial	**E-mail:** laboratorio@saearaguari.com.br
Cidade: Araguari	**CEP:** 38.442-028

Os Resultados relatados abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste Laboratório

Nº Amostra: 62346-1/2026.0 - Lagoa de Reuso – ETE Distrito Industrial (Mensal)	
Tipo de Amostra: Efluente	
Data Coleta: 03/08/2026 11:51	**Data Recebimento:** 04/08/2026 09:15
Condição do Tempo: Bom	**Chuvas nas últimas 24h:** Não
Tipo de Amostragem: Simples	**Procedência da Amostra:** Lagoa de Reuso – ETE Distrito Industrial (Mensal)
Natureza da Amostra: Tratada	**Observações de Coleta:** NA
Coordenadas: -18.6767257, -48.1617188	**Coletor Responsável:** Israel dos Santos Vieira
Temperatura Ambiente (in situ): 24°C	

Resultados Analíticos

Análises Terceirizadas

Eco System

Análise	Resultado	LQ	LD	Incerteza	Referência	Data Análise
Ovos Viáveis de Helmintos	<1 ovo/L	1	-	-	EPA625 / R-92/013 :2003	17/08/2026

Legenda:
LQ: Limite de Quantificação do laboratório para o parâmetro.
LD: Limite de Detecção do laboratório para o parâmetro.
EPA: Environmental Protection Agency.
ovo/L: ovo/L
Os valores de LQ e LD estão na mesma unidade de medida dos resultados das análises.

Especificações:
Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de Junho de 2020: Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de Junho de 2020

"As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório".

Informações da Coleta:
Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed 2017 Methods 1060, EPA625 / R-92/013 :2003.

PIG UDI e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04.

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.

Débora Fernanda Borges de Deus
Responsável pela Publicação da Amostra

Aires Martins
Responsável Técnico da Amostra
CRQ 02404593

Chave de Validação: d444b44382414dc2aa089f6e3e5f5464

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.

Relatório de Ensaio 62347/2026.0.A

Proposta Técnica: PC215/2026

Data de Publicação: 06/08/2026 08:20

Identificação Conta	
Cliente: Superintendência de Água e Esgoto - Araguari	**CNPJ/CPF:** 16.829.475/0001-25
Contato: Marly Rodrigues Neves	**Telefone:** (34) 3246-7900 / (34) 3242-3579
Endereço: Avenida Hugo Alessi, 50. - Distrito Industrial	**E-mail:** laboratorio@saearaguari.com.br
Cidade: Araguari	**CEP:** 38.442-028

Nº Amostra: 62347-1/2026.0 - Lagoa de Reuso – ETE Distrito Industrial (Quinzenal)	
Tipo de Amostra: Efluente	
Data Coleta: 03/08/2026 11:50	**Data Recebimento:** 04/08/2026 09:15
Condição do Tempo: Bom	**Chuvas nas últimas 24h:** Não
Tipo de Amostragem: Simples	**Temperatura Ambiente (in situ):** 24°C
Procedência da Amostra: Lagoa de reuso	**Natureza da Amostra:** Tratada
Observações de Coleta: NA	**Coordenadas:** -18.6766257, -48.1616369
Coletor Responsável: Israel dos Santos Vieira	

Resultados Analíticos

Demais Ensaios

Análise	Resultado	Deliberação Normativa CERH-MG nº 65	LQ	LD	Incerteza	Referência	Data Análise
Coliformes Termotolerantes	1,7 x 10^{+3} NMP/100mL	1000 NMP/100mL	1,8	-	-	SMWW 9221 E.	04/08/2026
Escherichia coli	1,126 x 10^{+3} NMP/100mL	1000 NMP/100mL	1	1	-	SMWW 9223 B	04/08/2026

Legenda:
LQ: Limite de Quantificação do laboratório para o parâmetro.
LD: Limite de Detecção do laboratório para o parâmetro.
SMWW: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 23ª Edition 2017.
NMP/100mL: Número mais provável
Os valores de LQ e LD estão na mesma unidade de medida dos resultados das análises.
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354.
Especificações:
Deliberação Normativa CERH-MG nº 65: Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de Junho de 2020 - Padrões de qualidade para reuso na modalidade urbano categoria Amplo

"As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório".

Parecer Técnico
Os parâmetros Coliformes Termotolerantes, Escherichia coli apresentaram resultados fora dos padrões preconizados pela Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de Junho de 2020 - Padrões de qualidade para reuso na modalidade urbano categoria Amplo.

Notas
- .
- Regra de decisão adotada pela Bioética Ambiental: A(s) incerteza(s) expressada(s) nos relatórios, não são consideradas na conclusão/declaração da conformidade a uma especificação ou norma, ficando a critério do cliente e/ou parte interessada a aplicabilidade ou não das incertezas informadas.


Informações da Coleta:
Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed 2017 Methods 1060, SMWW 9221 E., SMWW 9223 B.

PIG UDI e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04.

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.



Débora Fernanda Borges de Deus
Responsável pela Publicação da Amostra



Aires Martins
Responsável Técnico da Amostra
CRQ 02404593

Revisado por: Maria Aparecida Sângela de Souza.

Chave de Validação: b56f268c5b6849c58d683b153e873d33

Relatório de Ensaio 62348/2026.0.A

Proposta Técnica: PC215/2026

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0354

Data de Publicação: 04/08/2026 03:59

Identificação Conta	
Cliente: Superintendência de Água e Esgoto - Araguari	**CNPJ/CPF:** 16.829.475/0001-25
Contato: Marly Rodrigues Neves	**Telefone:** (34) 3246-7900 / (34) 3242-3579
Endereço: Avenida Hugo Alessi, 50. - Distrito Industrial	**E-mail:** laboratorio@saearaguari.com.br
Cidade: Araguari	**CEP:** 38.442-028

Nº Amostra: 62348-1/2026.0 - Lagoa de Reuso – ETE Distrito Industrial (Semanal)	
Tipo de Amostra: Efluente	
Data Coleta: 03/08/2026 11:49	**Data Recebimento:** 04/08/2026 09:15
Condição do Tempo: Bom	**Chuvas nas últimas 24h:** Não
Tipo de Amostragem: Simples	**Temperatura Ambiente (in situ):** 24°C
Procedência da Amostra: Lagoa reuso	**Natureza da Amostra:** Tratada
Observações de Coleta: NA	**Coordenadas:** -18.6765213, -48.1617602
Coletor Responsável: Israel dos Santos Vieira	

Resultados Analíticos

Demais Ensaios

Análise	Resultado	Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de Junho de 2020	LQ	LD	Incerteza	Referência	Data Análise
pH de campo	7,50	6 - 9	Faixa 1 a 13	-	0,04	SMWW 4500 H+ B	03/08/2026

Legenda:
LQ: Limite de Quantificação do laboratório para o parâmetro.
LD: Limite de Detecção do laboratório para o parâmetro.
SMWW: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 23ª Edition 2017.
Os valores de LQ e LD estão na mesma unidade de medida dos resultados das análises.
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354.
Especificações:
Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de Junho de 2020: Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de Junho de 2020

"As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório".

Parecer Técnico
Todos os parâmetros analisados apresentaram resultados dentro dos padrões preconizados pela Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de Junho de 2020

Notas
- .
- Regra de decisão adotada pela Bioética Ambiental: A(s) incerteza(s) expressada(s) nos relatórios, não são consideradas na conclusão/declaração da conformidade a uma especificação ou norma, ficando a critério do cliente e/ou parte interessada a aplicabilidade ou não das incertezas informadas.


Informações da Coleta:
Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed 2017 Methods 1060, SMWW 4500 H+ B.

PIG UDI e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04.

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.



Débora Fernanda Borges de Deus
Responsável pela Publicação da Amostra



Aires Martins
Responsável Técnico da Amostra
CRQ 02404593

Chave de Validação: 675b428cf09f442dbd2b1605105760fd

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.

Relatório de Ensaio 64394/2026.0.A

Proposta Técnica: PC215/2026

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0354

Data de Publicação: 12/08/2026 02:35

Identificação Conta	
Cliente: Superintendência de Água e Esgoto - Araguari	**CNPJ/CPF:** 16.829.475/0001-25
Contato: Marly Rodrigues Neves	**Telefone:** (34) 3246-7900 / (34) 3242-3579
Endereço: Avenida Hugo Alessi, 50. - Distrito Industrial	**E-mail:** laboratorio@saearaguari.com.br
Cidade: Araguari	**CEP:** 38.442-028

Nº Amostra: 64394-1/2026.0 - Lagoa de Reuso – ETE Distrito Industrial (Semanal)	
Tipo de Amostra: Efluente	
Data Coleta: 10/08/2026 10:19	**Data Recebimento:** 11/08/2026 07:09
Condição do Tempo: Bom	**Chuvas nas últimas 24h:** Sim
Tipo de Amostragem: Simples	**Temperatura Ambiente (in situ):** 25°C
Procedência da Amostra: PV de saída da lagoa	**Natureza da Amostra:** Bruta
Observações de Coleta: Nada	**Coordenadas:** -18.6766512, -48.1616778
Coletor Responsável: Robson Santos Machado	

Resultados Analíticos

Demais Ensaios

Análise	Resultado	Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de Junho de 2020	LQ	LD	Incerteza	Referência	Data Análise
pH de campo	6,60	6 - 9	Faixa 1 a 13	-	0,04	SMWW 4500 H+ B	10/08/2026

Legenda:
LQ: Limite de Quantificação do laboratório para o parâmetro.
LD: Limite de Detecção do laboratório para o parâmetro.
SMWW: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 23ª Edition 2017.
Os valores de LQ e LD estão na mesma unidade de medida dos resultados das análises.
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354.
Especificações:
Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de Junho de 2020: Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de Junho de 2020

"As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório".

Parecer Técnico
Todos os parâmetros analisados apresentaram resultados dentro dos padrões preconizados pela Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de Junho de 2020

Notas
- .
- Regra de decisão adotada pela Bioética Ambiental: A(s) incerteza(s) expressada(s) nos relatórios, não são consideradas na conclusão/declaração da conformidade a uma especificação ou norma, ficando a critério do cliente e/ou parte interessada a aplicabilidade ou não das incertezas informadas.


Informações da Coleta:
Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed 2017 Methods 1060, SMWW 4500 H+ B.

PIG UDI e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04.

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.



Débora Fernanda Borges de Deus
Responsável pela Publicação da Amostra



Aires Martins
Responsável Técnico da Amostra
CRQ 02404593

Chave de Validação: 7648ade1c80a419c93583953663e179b

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.

Relatório de Ensaio 66574/2026.0.A

Proposta Técnica: PC215/2026

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0354

Data de Publicação: 18/08/2026 04:41

Identificação Conta	
Cliente: Superintendência de Água e Esgoto - Araguari	**CNPJ/CPF:** 16.829.475/0001-25
Contato: Marly Rodrigues Neves	**Telefone:** (34) 3246-7900 / (34) 3242-3579
Endereço: Avenida Hugo Alessi, 50. - Distrito Industrial	**E-mail:** laboratorio@saearaguari.com.br
Cidade: Araguari	**CEP:** 38.442-028

Nº Amostra: 66574-1/2026.0 - Lagoa de Reuso – ETE Distrito Industrial (Semanal)	
Tipo de Amostra: Efluente	
Data Coleta: 17/08/2026 15:27	**Data Recebimento:** 18/08/2026 09:25
Condição do Tempo: Bom	**Chuvas nas últimas 24h:** Não
Tipo de Amostragem: Simples	**Procedência da Amostra:** Caixa de passagem
Natureza da Amostra: Tratada	**Observações de Coleta:** Não
Coordenadas: -18.676761, -48.1614366	**Coletor Responsável:** Paulo Henrique Santos Ferreira
Temperatura Ambiente (in situ): 28°C	

Resultados Analíticos

Demais Ensaios

Análise	Resultado	Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de Junho de 2020	LQ	LD	Incerteza	Referência	Data Análise
pH de campo	6,58	6 - 9	Faixa 1 a 13	-	0,04	SMWW 4500 H+ B	17/08/2026

Legenda:
LQ: Limite de Quantificação do laboratório para o parâmetro.
LD: Limite de Detecção do laboratório para o parâmetro.
SMWW: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 23ª Edition 2017.
Os valores de LQ e LD estão na mesma unidade de medida dos resultados das análises.
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354.
Especificações:
Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de Junho de 2020: Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de Junho de 2020

"As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório".

Parecer Técnico
Todos os parâmetros analisados apresentaram resultados dentro dos padrões preconizados pela Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de Junho de 2020

Notas
- .
- Regra de decisão adotada pela Bioética Ambiental: A(s) incerteza(s) expressada(s) nos relatórios, não são consideradas na conclusão/declaração da conformidade a uma especificação ou norma, ficando a critério do cliente e/ou parte interessada a aplicabilidade ou não das incertezas informadas.


Informações da Coleta:
Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed 2017 Methods 1060, SMWW 4500 H+ B.

PIG UDI e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04.

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.



Débora Fernanda Borges de Deus
Responsável pela Publicação da Amostra



Aires Martins
Responsável Técnico da Amostra
CRQ 02404593

Chave de Validação: 3de9619d131747eb8155c034b59f5cb7

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.

Relatório de Ensaio 66826/2026.0.A

Proposta Técnica: PC215/2026

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 — CRL 0354

Data de Publicação: 24/08/2026 09:38

Identificação Conta	
Cliente: Superintendência de Água e Esgoto - Araguari	**CNPJ/CPF:** 16.829.475/0001-25
Contato: Marly Rodrigues Neves	**Telefone:** (34) 3246-7900 / (34) 3242-3579
Endereço: Avenida Hugo Alessi, 50. - Distrito Industrial	**E-mail:** laboratorio@saearaguari.com.br
Cidade: Araguari	**CEP:** 38.442-028

Nº Amostra: 66826-1/2026.0 - Lagoa de Reuso – ETE Distrito Industrial (Quinzenal)	
Tipo de Amostra: Efluente	
Data Coleta: 17/08/2026 15:29	**Data Recebimento:** 18/08/2026 08:25
Condição do Tempo: Bom	**Chuvas nas últimas 24h:** Não
Tipo de Amostragem: Simples	**Procedência da Amostra:** Caixa de passagem
Natureza da Amostra: Tratada	**Observações de Coleta:** Não
Coordenadas: -18.6754952, -48.1625992	**Coletor Responsável:** Paulo Henrique Santos Ferreira
Temperatura Ambiente (in situ): 28°C	

Resultados Analíticos

Demais Ensaios

Análise	Resultado	Deliberação Normativa CERH-MG nº 65	LQ	LD	Incerteza	Referência	Data Análise
Coliformes Termotolerantes	1,7 x 10^{+3} NMP/100mL	1000 NMP/100mL	1,8	-	-	SMWW 9221 E.	18/08/2026
Escherichia coli	1000 NMP/100mL	1000 NMP/100mL	1	1	-	SMWW 9223 B	18/08/2026

Legenda:
LQ: Limite de Quantificação do laboratório para o parâmetro.
LD: Limite de Detecção do laboratório para o parâmetro.
SMWW: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 23ª Edition 2017.
NMP/100mL: Número mais provável
Os valores de LQ e LD estão na mesma unidade de medida dos resultados das análises.
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354.
Especificações:
Deliberação Normativa CERH-MG nº 65: Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de Junho de 2020 - Padrões de qualidade para reuso na modalidade urbano categoria Amplo

"As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório".

Parecer Técnico
Os parâmetros Coliformes Termotolerantes apresentaram resultados fora dos padrões preconizados pela Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de Junho de 2020 - Padrões de qualidade para reuso na modalidade urbano categoria Amplo.

Notas
- .
- Regra de decisão adotada pela Bioética Ambiental: A(s) incerteza(s) expressada(s) nos relatórios, não são consideradas na conclusão/declaração da conformidade a uma especificação ou norma, ficando a critério do cliente e/ou parte interessada a aplicabilidade ou não das incertezas informadas.


Informações da Coleta:
Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed 2017 Methods 1060, SMWW 9221 E., SMWW 9223 B.

PIG UDI e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04.

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.



Débora Fernanda Borges de Deus
Responsável pela Publicação da Amostra



Aires Martins
Responsável Técnico da Amostra
CRQ 02404593

Revisado por: Maria Aparecida Sângela de Souza.

Chave de Validação: 7b6231930d464f3bb066b16d309bbd25

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.

Relatório de Ensaio 69246/2026.0.A

Proposta Técnica: PC215/2026

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0354

Data de Publicação: 27/08/2026 12:04

Identificação Conta	
Cliente: Superintendência de Água e Esgoto - Araguari	**CNPJ/CPF:** 16.829.475/0001-25
Contato: Marly Rodrigues Neves	**Telefone:** (34) 3246-7900 / (34) 3242-3579
Endereço: Avenida Hugo Alessi, 50. - Distrito Industrial	**E-mail:** laboratorio@saearaguari.com.br
Cidade: Araguari	**CEP:** 38.442-028

Nº Amostra: 69246-1/2026.0 - Lagoa de Reuso – ETE Distrito Industrial (Semanal)	
Tipo de Amostra: Efluente	
Data Coleta: 26/08/2026 14:04	**Data Recebimento:** 26/08/2026 17:58
Condição do Tempo: Bom	**Chuvas nas últimas 24h:** Não
Tipo de Amostragem: Simples	**Procedência da Amostra:** Mangote
Natureza da Amostra: Tratada	**Observações de Coleta:** Não
Coordenadas: -18.67666, -48.161645	**Coletor Responsável:** Clésio Possidônio Fonseca de Oliveira
Temperatura Ambiente (in situ): 28°C	

Resultados Analíticos

Demais Ensaios

Análise	Resultado	Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de Junho de 2020	LQ	LD	Incerteza	Referência	Data Análise
pH de campo	7,41	6 - 9	Faixa 1 a 13	-	0,04	SMWW 4500 H+ B	26/08/2026

Legenda:
LQ: Limite de Quantificação do laboratório para o parâmetro.
LD: Limite de Detecção do laboratório para o parâmetro.
SMWW: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 23ª Edition 2017.
Os valores de LQ e LD estão na mesma unidade de medida dos resultados das análises.
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354.
Especificações:
Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de Junho de 2020: Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de Junho de 2020

"As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório".

Parecer Técnico
Todos os parâmetros analisados apresentaram resultados dentro dos padrões preconizados pela Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de Junho de 2020

Notas
- .
- Regra de decisão adotada pela Bioética Ambiental: A(s) incerteza(s) expressada(s) nos relatórios, não são consideradas na conclusão/declaração da conformidade a uma especificação ou norma, ficando a critério do cliente e/ou parte interessada a aplicabilidade ou não das incertezas informadas.


Informações da Coleta:
Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed 2017 Methods 1060, SMWW 4500 H+ B.

PIG UDI e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04.

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.



Débora Fernanda Borges de Deus
Responsável pela Publicação da Amostra



Aires Martins
Responsável Técnico da Amostra
CRQ 02404593

Chave de Validação: 7172767dabd942a7b7e6ad6fd959bf9e

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.