

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna públicos os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

ARAGUARI

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	01/07/26	CMEI Padre Nilo II - Praça Augusto Diniz, 198	0,60	Ausentes
002	01/07/26	CMEI Vó Zita - Rua Quatro, 1115 - Goiás	0,60	Ausentes
003	01/07/26	CEM João Pedreiro - Rua Dr. Canabrava, 100	0,40	Ausentes
004	01/07/26	UBS Goiás - Praça Santo Antônio, S/N - Bairro Goiás	0,60	Ausentes
005	01/07/26	Rua dos Expedicionários, 184	0,60	Ausentes
006	02/07/26	Rua Martinez Rodrigues da Cunha, 365	0,60	Ausentes
007	02/07/26	Travessa Sete de Setembro, 59	0,70	Ausentes
008	02/07/26	Rua Quinca Mariano, 212	0,60	Ausentes
009	02/07/26	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 711	0,70	Ausentes
010	02/07/26	Rua Dona Cesária, 370	0,80	Ausentes
011	03/07/26	Rua Saraiva, 05	1,00	Ausentes
012	03/07/26	Rua Joaquim Modesto, 142	0,60	Ausentes
013	03/07/26	Rua Wenceslau Bráz, 470	1,00	Ausentes
014	03/07/26	Rua Pedro Nasciutti, 695	0,60	Ausentes
015	03/07/26	Rua Padre Lafaiete, 366	1,00	Ausentes
016	06/07/26	CMEI Osvaldina Ana Nery - Rua Albino Vieira de Resende, 400	0,30	Ausentes
017	06/07/26	CMEI Padre Nilo - Rua Paranaguá, 238	0,60	Ausentes
018	06/07/26	CEM Neusa Rodrigues Teixeira - Rua Jacyr Guedes Costa, 150	0,60	Ausentes
019	06/07/26	CEM Rosângela de Fátima Cardoso Rodrigues	0,70	Ausentes
020	06/07/26	CEM Ten. Cel. Vilagran Cabrita - Av. Comissão Crulls, 35	0,60	Ausentes
021	07/07/26	ESF Brasília I e II - Praça Juscelino Kubitschek, S/N	1,00	Ausentes
022	07/07/26	ESF Chamcia / Maria Eugênia - Rua Antônio B. Sobrinho, 130	1,00	Ausentes
023	07/07/26	ESF Maria Eugênia I - Av. Maria Abadia da Costa, 422	0,30	Ausentes
024	07/07/26	ESF Portal de Fátima I e II - Av. Brasil, 633	0,60	Ausentes
025	07/07/26	Rua Natália Wolfgang, 55	0,60	Ausentes
026	08/07/26	CMEI Irmã Margarida - Rua Irmã Marlene da Cunha Faria, 151	0,80	Ausentes
027	08/07/26	CMEI Nossa Senhora da Penha - Rua São Salvador, 680	0,30	Ausentes
028	08/07/26	ESF Bosque - Rua Jair Agair Rosa, 183	0,30	Ausentes
029	08/07/26	UBS Amorim - Rua Guarani, 83	0,30	Ausentes
030	08/07/26	Rua Paraná, 341 - Milenium	0,80	Ausentes
031	09/07/26	Av. Porto Alegre, 1115	0,40	Ausentes



SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Hugo Alessi, 50 B. Industrial - CEP 38.442-028 - Fone: (34) 3242-3579

032	09/07/26	Rua Raimundo Joel, 880 - Milenium	0,50	Ausentes
033	09/07/26	Rua Ismael Moutinho, 180 - Flamboyants	0,50	Ausentes
034	09/07/26	Rua Coromandel, 877 - Amorim	0,60	Ausentes
035	09/07/26	Rua Tamoios, 250 - Amorim	0,50	Ausentes
036	10/07/26	CMEI Lázaro Camargo - Rua Rio Grande do Sul, 721	0,60	Ausentes
037	10/07/26	CMEI Maria da Glória Gonçalves - Rua Estácio de Sá, 1850	0,60	Ausentes
038	10/07/26	CMEI Zoroastro Moreira - Rua Helena Calixto Vieira, 421	0,50	Ausentes
039	10/07/26	CAIC Dr. Arcino Santos Laureano - Rua Augusto Carpaneda, 20	0,60	Ausentes
040	10/07/26	CEM Maria de Fátima Oliveira Moraes - Rua Sacramento, 41	0,60	Ausentes
041	13/07/26	ESF Independência I e II - Rua Dr. Augusto Carpaneda, 199	0,60	Ausentes
042	13/07/26	ESF Miranda I e II - Rua Tupaciguara, 335	0,60	Ausentes
043	13/07/26	ESF Santa Terezinha I e III - Av. Miguel Assad Debs, 151	0,40	Ausentes
044	13/07/26	ESF Santa Terezinha II - Av. Cornélia Rodrigues da Cunha, 851	0,60	Ausentes
045	13/07/26	Rua das Palmeiras, 120 - Palmeiras do Império	0,60	Ausentes
046	14/07/26	Rua Monte Carmelo, 432 - Jôquei Clube	0,60	Ausentes
047	14/07/26	Rua Uruguaiana, 132	0,60	Ausentes
048	14/07/26	Rua Cesário Alvim, 472	0,60	Ausentes
049	14/07/26	Av. Minas Gerais, 210	0,60	Ausentes
050	14/07/26	Rua Joaquim Carvalho Soares, 10 - Rosário	0,60	Ausentes
051	15/07/26	Rua Hermes da Fonseca, 70 - Miranda	0,50	Ausentes
052	15/07/26	Rua Hermogêneo Dorázio, 660 - Interlagos	0,50	Ausentes
053	15/07/26	Rua Ararapira, 357 - Santiago	0,50	Ausentes
054	15/07/26	Rua Moreira César, 552 - Miranda	0,50	Ausentes
055	15/07/26	Rua Itatiaia, 965 - Santa Terezinha	0,50	Ausentes
056	16/07/26	CEM Mário da Silva Pereira - Av. Minas Gerais, 2187	1,00	Ausentes
057	16/07/26	ESF Central - Rua José Carrijo, 155 - Centro	1,00	Ausentes
058	16/07/26	Rua Gonçalves Dias, 58	1,00	Ausentes
059	16/07/26	Rua Padre Gil, 51 - Jardim Regina	1,00	Ausentes
060	16/07/26	Rua José do Patrocínio, 318	1,00	Ausentes
061	17/07/26	Rua Antônio Camilo da Costa, 273	0,80	Ausentes
062	17/07/26	Av. Minas Gerais, 1060	1,00	Ausentes
063	17/07/26	Rua Jaime Gomes, 55	0,80	Ausentes
064	17/07/26	Praça Getúlio Vargas, 185	1,20	Ausentes
065	17/07/26	Rua Nader Cury, 247	1,40	Ausentes
066	20/07/26	CMEI Inês Vasconcelos Paiva Neves - Rua das Palmeiras, 185	0,30	Ausentes
067	20/07/26	ESF São Sebastião I e II - Rua das Palmeiras, 60	0,30	Ausentes
068	20/07/26	Av. Orlando César Vieira, 195 - Goiás Parte Alta	0,30	Ausentes
069	20/07/26	CAPS São Sebastião - Rua Terezinha Machado da Silva, 550	0,30	Ausentes
070	20/07/26	Rua das Candeias, 410 - São Sebastião	0,30	Ausentes
071	21/07/26	CMEI Maria Barbosa - Rua Benedito Teodoro Naves, 1101	0,60	Ausentes
072	21/07/26	Rua André Fernandes dos Reis, 140 - Vieno	0,30	Ausentes
073	21/07/26	CMEI Maria Belém - Rua Padre Gusmão, 134 - Paraíso	0,30	Ausentes
074	21/07/26	ESF Paraíso I e II - Praça Antônio Marcelino Dias, 10 - Paraíso	0,30	Ausentes
075	21/07/26	Rua Leopoldo Fernandes, 05 - Paraíso	0,30	Ausentes
076	22/07/26	Rua Geraldo Gomide Borges, 100 - Sibipiruna	0,60	Ausentes
077	22/07/26	Rua Professor José Rodrigues Oliveira, 20 - Paineiras	0,30	Ausentes



SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Hugo Alessi, 50 B. Industrial - CEP 38.442-028 - Fone: (34) 3242-3579

078	22/07/26	Rua Coronel Carneiro, 250 - Paraíso	0,30	Ausentes
079	22/07/26	Rua Santo Antônio, 269 - Paineiras	0,30	Ausentes
080	22/07/26	E C M Prof. Hermenegildo Marques Veloso - Rua Um, 585	0,80	Ausentes
081	23/07/26	CMEI Matilde Debs Diniz - Rua Professor Luiz Rocha, 45	0,50	Ausentes
082	23/07/26	CMEI Lybia Vieira - Rua D, 91 - Portal dos Ipês	0,50	Ausentes
083	23/07/26	CMEI Wanda Pieruccetti - Rua Dois, 151 - Portal dos ipês	0,50	Ausentes
084	23/07/26	CMEI Padre Alberto Art's - Rua Elias Peixoto, 512 - Santa Helena	1,00	Ausentes
085	23/07/26	CMEI Eloísa Marques Nunes - Rua Violeta, 51 - Santa Helena	1,00	Ausentes
086	24/07/26	CEM Ondina Moutinho Vieira - Av. Jardim Botânico, 50	1,00	Ausentes
087	24/07/26	Rua Elias Peixoto, 971 - Santa Helena	1,00	Ausentes
088	24/07/26	ESF Gutierrez - Av. do Contorno, 2240	1,00	Ausentes
089	24/07/26	Rua José Tiradentes de Lima, 2025	1,00	Ausentes
090	27/07/26	CMEI Zaquia Pedreiro Skaf - Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 829	0,30	Ausentes
091	27/07/26	CEM Papa João XXIII - Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 789	0,30	Ausentes
092	27/07/26	ESF Novo Horizonte - Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 650	0,60	Ausentes
093	27/07/26	Rua Calimério Borges, 205 - Beatriz	0,50	Ausentes
094	28/07/26	Rua Paulino Abdalla, 47 - Bosque	0,60	Ausentes
095	28/07/26	Rua Ângelo de Lima, 67 - Bosque	0,60	Ausentes
096	29/07/26	Rua Raul José de Belém, 949	0,60	Ausentes
097	29/07/26	Rua Iturama, 20	0,60	Ausentes
098	30/07/26	Rua Sebastião Sabino de Oliveira, 541 - Vila Olímpica	0,80	Ausentes
099	30/07/26	Rua Edson Corrêa de Melo, 321 - Vila Olímpica	0,80	Ausentes
100	31/07/26	Rua José David Skaf, 210 - Jardim Botânico	0,40	Ausentes

AMANHECE

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	03/07/26	CMEI do Distrito de Amanhece - Rua Marciano Santos, 491	0,50	Ausentes
002	03/07/26	CEM Realino Elias Carrijo - Rua Marciano Santos, 595	0,60	Ausentes
003	03/07/26	Rua João Alamy, 121	0,50	Ausentes
004	03/07/26	ESF Amanhece - Rua Osvaldo Cruz, 463	0,60	Ausentes
005	08/07/26	CMEI do Distrito de Amanhece - Rua Marciano Santos, 491	0,30	Ausentes
006	08/07/26	CEM Realino Elias Carrijo - Rua Marciano Santos, 595	0,40	Ausentes
007	08/07/26	Rua João Alamy, 121	0,30	Ausentes
008	08/07/26	ESF Amanhece - Rua Osvaldo Cruz, 463	0,30	Ausentes
009	15/07/26	CMEI do Distrito de Amanhece - Rua Marciano Santos, 491	0,50	Ausentes
010	15/07/26	CEM Realino Elias Carrijo - Rua Marciano Santos, 595	0,60	Ausentes
011	15/07/26	Rua João Alamy, 121	0,50	Ausentes
012	15/07/26	ESF Amanhece - Rua Osvaldo Cruz, 463	0,50	Ausentes
013	22/07/26	CMEI do Distrito de Amanhece - Rua Marciano Santos, 491	0,60	Ausentes
014	22/07/26	CEM Realino Elias Carrijo - Rua Marciano Santos, 595	0,50	Ausentes

015	22/07/26	Rua João Alamy, 121	0,40	Ausentes
016	22/07/26	ESF Amanhece - Rua Osvaldo Cruz, 463	0,40	Ausentes
017	29/07/26	CMEI do Distrito de Amanhece - Rua Marciano Santos, 491	0,50	Ausentes
018	29/07/26	CEM Realino Elias Carrijo - Rua Marciano Santos, 595	0,50	Ausentes
019	29/07/26	Rua João Alamy, 121	0,30	Ausentes
020	29/07/26	ESF Amanhece - Rua Osvaldo Cruz, 463	0,40	Ausentes

PIRACAÍBA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	03/07/26	CMEI Talita Pereira de Oliveira - Rua Pedro Borges, 251	0,40	Ausentes
002	03/07/26	CEM João Ribeiro de Araújo - Rua José Guimarães, 41	0,60	Ausentes
003	03/07/26	Rua Afonso Guimarães, 12	0,50	Ausentes
004	03/07/26	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,50	Ausentes
005	09/07/26	CMEI Talita Pereira de Oliveira - Rua Pedro Borges, 251	0,40	Ausentes
006	09/07/26	CEM João Ribeiro de Araújo - Rua José Guimarães, 41	0,40	Ausentes
007	09/07/26	Rua Afonso Guimarães, 12	0,50	Ausentes
008	09/07/26	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,50	Ausentes
009	16/07/26	CMEI Talita Pereira de Oliveira - Rua Pedro Borges, 251	0,50	Ausentes
010	16/07/26	CEM João Ribeiro de Araújo - Rua José Guimarães, 41	0,50	Ausentes
011	16/07/26	Rua Afonso Guimarães, 12	0,40	Ausentes
012	16/07/26	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,40	Ausentes
013	23/07/26	CMEI Talita Pereira de Oliveira - Rua Pedro Borges, 251	0,30	Ausentes
014	23/07/26	CEM João Ribeiro de Araújo - Rua José Guimarães, 41	0,50	Ausentes
015	23/07/26	Rua Afonso Guimarães, 12	0,40	Ausentes
016	23/07/26	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,40	Ausentes
017	30/07/26	CMEI Talita Pereira de Oliveira - Rua Pedro Borges, 251	0,50	Ausentes
018	30/07/26	CEM João Ribeiro de Araújo - Rua José Guimarães, 41	0,50	Ausentes
019	30/07/26	Rua Afonso Guimarães, 12	0,40	Ausentes
020	30/07/26	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,40	Ausentes

ARARAPIRA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	03/07/26	Rua da Mangueira, 14	0,60	Ausentes
002	03/07/26	Rua Demerval Barbosa, 12	0,50	Ausentes
003	08/07/26	Rua da Mangueira, 14	0,30	Ausentes
004	08/07/26	Rua Demerval Barbosa, 12	0,30	Ausentes
005	15/07/26	Rua da Mangueira, 14	0,40	Ausentes
006	15/07/26	Rua Demerval Barbosa, 12	0,40	Ausentes

007	22/07/26	Rua da Mangueira, 14	0,50	Ausentes
008	22/07/26	Rua Demerval Barbosa, 12	0,50	Ausentes
009	29/07/26	Rua da Mangueira, 14	0,40	Ausentes
010	29/07/26	Rua Demerval Barbosa, 12	0,40	Ausentes

FLORESTINA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	03/07/26	Rua Antônio Caetano, 90	0,70	Ausentes
002	03/07/26	Rua Manoel Caetano, 64	0,60	Ausentes
003	09/07/26	Rua Antônio Caetano, 90	0,50	Ausentes
004	09/07/26	Rua Manoel Caetano, 64	0,50	Ausentes
005	16/07/26	Rua Antônio Caetano, 90	0,40	Ausentes
006	16/07/26	Rua Antônio Caetano, 90	0,40	Ausentes
007	23/07/26	Rua Manoel Caetano, 64	0,30	Ausentes
008	23/07/26	Rua Manoel Caetano, 64	0,30	Ausentes
009	30/07/26	Rua Antônio Caetano, 90	0,40	Ausentes
010	30/07/26	Rua Manoel Caetano, 64	0,40	Ausentes

BARRACÃO

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	03/07/26	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,40	Ausentes
002	03/07/26	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,40	Ausentes
003	09/07/26	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,60	Ausentes
004	09/07/26	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,60	Ausentes
005	16/07/26	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,50	Ausentes
006	16/07/26	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,50	Ausentes
007	23/07/26	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,40	Ausentes
008	23/07/26	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,40	Ausentes
009	30/07/26	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,50	Ausentes
010	30/07/26	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,50	Ausentes

Nota:

CRL: Cloro Residual Livre (Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/2021: mínimo de 0,2 e máximo de 5,0 mg/l).



SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Hugo Alessi, 50 B. Industrial - CEP 38.442-028 - Fone: (34) 3242-3579

Coliformes Totais/Fecais: ausência em 100 ml da amostra coletada.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 17 de agosto de 2026.

HAMILTON TADEU DE LIMA JÚNIOR
Superintendente - SAE

MARLY RODRIGUES NEVES
Mat. 1864